

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-3/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	845-65-0 տեսակի վենտիլի համար Ду 65, Ру 9,8 ՄՊա, կոթի երկարությունը՝ 300մմ Для вентиля типа 845-65-0 Ду 65, Ру 9,8 МПа, длина штока- 300мм. Փաստացի շահագործվող կոթի երկարությունը 300 մմ է, նյութը՝ պողպատ 25X1MФ ГОСТ 20072-74, աշխատանքային միջավայրը՝ հագեցած գոլորշի, Pp=54 կգո/սմ <sup>2</sup> , tp=2700C պարամետրերով [материал штока- Сталь 25X1MФ ГОСТ 20072-74, рабочая среда - насыщенный пар с параметрами Pp=54 кгс/см <sup>2</sup> , tp=2700C]՝ Փականի արտադրողը «ԿՅՅՄ» գործարանն է: Производитель клапана- завод “ԿՅՅՄ”.







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ամազոնի Իմպրիտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԵԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-3/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Для клапана типа 845-65-0 Ду 65, Ду 9,8 МПа, длина вала: 300 мм Для клапана типа 845-65-0 Ду 65, Ду 9,8 МПа, длина штока - 300 мм. Длина фактически эксплуатируемого вала 300 мм, материал - сталь 25Х1МФ ГОСТ 20072-74, рабочая среда - насыщенный пар, с параметрами Pp=54 кгс/см2, tr=2700С [материал вала - Сталь 25Х1МФ ГОСТ 20072 -74, рабочая среда - насыщенный пар с параметрами Pp=54 кгс/см2, tr=2700С]: Изготовитель клапана — завод «ЧЗЭМ». Изготовитель арматуры - завод «ЧЗЭМ».