

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՏՆՏ2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
98	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Ավտոմատ պահուստային համակարգ /ՊԱՄ/ 250Ա: Հոսանքի ուժը 250Ա, անվանական լարումը -400Վ: Կարճ միացման անջաման հնարավորությունը Icu-25kA: Ավտոմատ միացում առաջնային գծից երկրորդային գիծ, և երկրորդային գծից առաջնային գիծ: Թվային Էկրանի առկայություն: Միացման ON անջատման OFF Վերև ներքև, Reset կոճակների առկայություն: Ժամանակի կարգավորում 0վ-180վրկ, ինչպես նաև ետադարձի դեպքում: Առաջնային և երկրորդային ուղղությունների կարգավորում և վերահսկում: Ֆազերի մոնիտորիգ և վերահսկում, լարման վերահսկում 170Վ-450Վ: Ավտոմատ ուղղությունների փոխում` Ֆազերի բացակայության դեպքում, լարման իջեցման և բարձրացման դեպքում, գեներատորների կոնտակտի առկայություն 24Վ/ 401, 402/ nyelv генератора, / Աշխատանքային ջերմաստիճանը -5+40 աստիճան Ցելսիուս: Մատակարարը նախքան մատակարարելը պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, նմուշը նախապես

			համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային սպասարկում՝ ոչ պակաս քան 1(մեկ)տարի: Չափսերի շեղումը +- 2%:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՎԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՏՆՏ2
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
98	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Ավտոմատ պահուստային համակարգ /ՊԱՄ/ 250Ա: Հոսանքի ուժը 250Ա, անվանական լարումը -400Վ: Կարճ միացման անջաման հնարավորությունը Icu-25kA: Ավտոմատ միացում առաջնային գծից երկրորդային գիծ, և երկրորդային գծից առաջնային գիծ: Թվային էկրանի առկայություն: Միացման ON անջատման OFF Վերև ներքև, Reset կոճակների առկայություն: Ժամանակի կարգավորում 0վ-180վրկ, ինչպես նաև ետադարձի դեպքում: Առաջնային և երկրորդային ուղղությունների կարգավորում և վերահսկում: Ֆազերի մոնիտորիգ և վերահսկում, լարման վերահսկում 170Վ-450Վ: Ավտոմատ ուղղությունների փոխում` Ֆազերի բացակայության դեպքում, լարման իջեցման և բարձրացման դեպքում, գեներատորների կոնտակտի առկայություն 24Վ/ 401, 402/ пуск генератора, / Աշխատանքային ջերմաստիճանը -5+40 աստիճան Ցելսիուս: Մատակարարը նախքան մատակարարելը պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, նմուշը նախապես

			համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային սպասարկում՝ ոչ պակաս քան 1(մեկ)տարի: Չափսերի շեղումը +- 2%:
--	--	--	---