

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Mega Brand LLC-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
1	դիզելային գեներատորներ	Նոմինալ հզորությունը-100/125 կվտ/կվա, վառելիքի տեսակը-դիզել, շարժիչի բազային ելքային հզորությունը՝ 121 կվտ, լարումը-400/230վոլտ, ելքային հոսանքի հաճախությունը-50հց, հզորության գործակիցը-0.8cosφ, թողարկման համակարգ-Էլեկտրական՝ 24վ- թվով 2 հատ 70Ա- ից բարձր հզորության կուտակիչ մարտկոցով, կուտակիչ մարտկոցի լիցքավորիչ, ավտոմատ փոխանջատիչ: Քրեկատարողական հիմնարկի հիմնական Էլեկտրամատակարարման խափանման դեպքում դիզելային գեներատորի ավտոմատ (առանց մարդկային գործոնի/ միջամտության) գործարկման ապահովման համար անհրաժեշտ համապատասխան հզորության պահուստի ավտոմատ համակարգով՝ ՊԱՄ համակարգ(ABP), ինչպես նաև համապատասխան հզորության եռաբևեռ գլխավոր/մուտքային ավտոմատ անջատիչի և հողանցման համակարգի տեղադրումով: Հովացման համակարգը-ջրային, հովացման հեղուկի ջեռուցման համակարգ, ձայնամեկուսիչ պատյան, կառավարման համակարգ-մոնիթորինգի միջոցով մոդուլային, ֆազերի քանակը-3, շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 6.6-7.3, վառելիքի բաքի ծավալը՝ նվազագույնը 120լ, արդյունավետ խլացուցիչ՝ տեղադրված պատյանի ներսում: Դիզելային գեներատորը լինի ձայնամեկուսիչ պատյանով: Դիզելային գեներատորի տեղափոխությունը և հիմնարկի նախատեսվող տարածքում տեղակայումը (ներառյալ

	հիմնարկում եղած հին դիզ.գեներատորի ապամոնտաժումը և տեղահանումը), տեղակայման ընթացքում օգտագործվող անհրաժեշտ ավտոմատ անջատիչների, փոխանջատիչների և օժանդակ նյութերի(Էլեկտրական մալուխ, հաղորդալար և այլ սարքեր) ձեռքբերումը, տեղադրումը և մոնտաժումը, որոնք ապահովում են դիզելային գեներատորի ավտոմատ գործարկումը և վերջինիս կողմից Էլեկտրամատակարարման նախընտրելի ուղղություններով առանձնացված ավտոմատ (առանց մարդկային գործոնի/ միջամտության) միացման ապահովումը քրեակատարողական հիմնարկի Էներգոհամակարգին, ինչպես նաև վերը նշված Էլեկտրամոնտաժման աշխատանքների կատարումից հետո դիզ. գեներատորի փորձարկումը քրեակատարողական հիմնարկում իրականացվում է մատակարարի կողմից և ներառվում է դիզելային գեներատորի գնի մեջ: Դիզելային գեներատորը լինի նոր և գործարանային փաթեթավորմամբ: Գործարանային երաշխիքը և երաշխիքային սպասարկումը՝ նվազագույնը 12 ամիս քրեակատարողական հիմնարկում տեղակայման և փորձարկումից հետո, որի ընթացքում խափանվելու դեպքում դիզելային գեներատորը վերանորոգվում է կամ փոխարինվում է նորով մատակարարի կողմից (երաշխիքային սպասարկման ընթացքում մատակարարի կողմից պարբերաբար՝ եռամսյակը 1 անգամ ստուգել դիզելային գեներատորի աշխատանքը և վերջինիս տեղակայման ընթացքում օգտագործված անհրաժեշտ ավտոմատ անջատիչների, փոխանջատիչների և օժանդակ նյութերի Էլեկտրատա-տեխնիկական վիճակը): Ետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն:
--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Mega Brand LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	товарный знак	технические характеристики
1		