

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-51/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Ընդունող-վերահսկող հրդեհապահական անալոգային շլեյֆների քանակը՝ առնվազն 16; տեխնիկական աշխատունակության ժամանակը ոչ ավել քան 60 վայրկյան; ազդանշանային գծերի արտահոսքի դիմադրությունը ոչ պակաս քան 10 կՕհմ; ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգի համար ռելեական բլոկների միացման հնարավորություն; ազդասարքը կայուն է տարածության մեջ տարածվող Էլեկտրամագնիսական խանգարումներին և համապատասխանում է ՄՈՒ (պնդության 2-րդ աստիճան) նորմաներին; ներսում տեղադրված ձայնային ազդարարիչի ձայնային ճնշումը 1մ հեռավորության վրա առնվազն 20դԲ; RS-485 ինտերֆեյսով ծրագրավորման և կառավարման հնարավորություն; արտաքին ձայնային ազդարարիչի ազդարարման տևողությունը ոչ ավել քան 10րոպե; ազդանշանային գծերի սեղմակների լարումը բաց վիճակում ոչ ավել քան 28Վ; հերթապահ ռեժիմում հոսանքը ոչ ավել քան 10մԱ; ներսում տեղադրվող մարտկոցից սնման հոսանքը ոչ ավել քան 300մԱ; փոփոխական հոսանքի ցանցից սնման լարումը 220Վ; հզորությունը ոչ ավել քան 50ՎԱ; չափերը ոչ ավել քան 500x450x150մմ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО “Энерджи Групп” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕУХУТФ-51/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	