

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/100 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անխափան սնուցման սարք	Անխափան սնուցման սարք	Անխափան սնուցման սարք Legrand Daker DK plus 6000 կամ համարժեք Delta RT 6kVA մոդելների. Տիպ - կրկնակի վերափոխում (Online) Մուտքային լարումը - առվազն պետք է ներառի 220/ 230 / 240Վ Մուտքային հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 48-63 Հց Մուտքային լարման տիրույթը նորմալ գործելու համար (առանց մարտկոցի ռեժիմին անցնելու) 50% բեռի դեպքում - ոչ պակաս 100վ-275Վ կամ 175-280 Վ (100% բեռի դեպքում) Ելքային հզորություն - առնվազն 6 կՎԱ Արդյունավետ (ակտիվ) հզորություն - առնվազն 6 կՎտ Ելքային լարումը - 220-240Վ Ելքային լարման տեսակը - սինուսոիդային Ելքային լարման աղավաղում -ոչ ավել 3% (գծային բեռնման դեպքում) Ելքային հաճախականությունը (սինքրոնացված էլեկտրոցանցի հետ) - 50/60Հց Սարքը պետք է ունենա ելքային միակցիչներ, որոնք հնարավորություն կտան միացնել միաժամանակ երկու սարքերի: LCD Display Էկրանի առկայություն, որտեղ արտացոլվում է մանրամասն տեղեկատվություն իր վիճակի և պարամետրերի մասին, շահագործման ռեժիմի, բեռնվածության (կՎտ), մարտկոցի կարգավիճակի, մուտքային /

		Ելքային լարման (Վ) և հաճախականության (Հց): Ցանցային կառավարման հնարավորություն - SNMP քարտ (RJ 45 մուտքով) Աշխատանքային միջավայր- ամբողջական արդյունավետությամբ պետք է աշխատի առնվազն 5-95% RH, 0-+40°C (non-condensing) պայմաններում: Աղմուկի մակարդակ- ոչ ավել քան 55dBA Ձայնային ազդանշանների առկայություն՝ խնդիրների առաջացման պարագայում Առաջարկվող սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, պետք է սպասարկվի մատակարարման օրվանից՝ առնվազն 2 տարվա երաշխիքային ժամկետում (առնվազն 2 տարի մարտկոցների համար): Սարքը պետք է ունենա/բավարարի՝ CE սերտիֆիկացում, ինչպես նաև արտադրողի կողմից երաշխավորված սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում, իսկ մասնակիցը մատակարարման ժամանակ պետք է ներակայացնի վերը նշված սերտիֆիկատները և արտադրողի կողմից երաշխավորման նամակը (MAF):
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/100 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Անխափան սնուցման սարք	Անխափան սնուցման սարք	Անխափան սնուցման սարք Legrand Daker DK plus 6000 կամ համարժեք Delta RT 6kVA մոդելների. Տիպ - կրկնակի վերափոխում (Online) Մուտքային լարումը - առվազն պետք է ներառի 220/ 230 / 240Վ Մուտքային հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 48-63 Հց Մուտքային լարման տիրույթը նորմալ գործելու համար (առանց մարտկոցի ռեժիմին անցնելու) 50% բեռի դեպքում - ոչ պակաս 100վ-275Վ կամ 175-280 Վ (100% բեռի դեպքում) Ելքային հզորություն - առնվազն 6 կՎԱ Արդյունավետ (ակտիվ) հզորություն - առնվազն 6 կՎտ Ելքային լարումը - 220-240Վ Ելքային լարման տեսակը - սինուսոիդային Ելքային լարման աղավաղում -ոչ ավել 3% (գծային բեռնման դեպքում) Ելքային հաճախականությունը (սինքրոնացված էլեկտրոցանցի հետ) - 50/60Հց Սարքը պետք է ունենա ելքային միակցիչներ, որոնք հնարավորություն կտան միացնել միաժամանակ երկու սարքերի: LCD Display Էկրանի առկայություն, որտեղ արտացոլվում է մանրամասն տեղեկատվություն իր վիճակի և պարամետրերի մասին, շահագործման ռեժիմի, բեռնվածության (կՎտ), մարտկոցի կարգավիճակի, մուտքային /

		Ելքային լարման (Վ) և հաճախականության (Հց): Ցանցային կառավարման հնարավորություն - SNMP քարտ (RJ 45 մուտքով) Աշխատանքային միջավայր- ամբողջական արդյունավետությամբ պետք է աշխատի առնվազն 5-95% RH, 0-+40°C (non-condensing) պայմաններում: Աղմուկի մակարդակ- ոչ ավել քան 55dBA Ձայնային ազդանշանների առկայություն՝ խնդիրների առաջացման պարագայում Առաջարկվող սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, պետք է սպասարկվի մատակարարման օրվանից՝ առնվազն 2 տարվա երաշխիքային ժամկետում (առնվազն 2 տարի մարտկոցների համար): Սարքը պետք է ունենա/բավարարի՝ CE սերտիֆիկացում, ինչպես նաև արտադրողի կողմից երաշխավորված սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում, իսկ մասնակիցը մատակարարման ժամանակ պետք է ներակայացնի վերը նշված սերտիֆիկատները և արտադրողի կողմից երաշխավորման նամակը (MAF):
--	--	--