

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԱՄՍԱՄ ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/82 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MARQUIS	3MSVT 20-7	Zhejiang LEO Co., Ltd.	Ջրի պոմպակայանի արդիականացնելու համար, պոմպային կայանք՝ երեք պոմպերով և հաճախականության կարգավորիչներով: Նախատեսված է հիվանդանոցներին ջուր մատակարարելու համար, Hydro Multi-E ղեկավարման համակարգով: Պոմպակայանի առավելագույն արտադրողականությունը $Q=79,2$ մ ³ /ժ, $H=76,9$ մ: Ջրի ջերմաստիճանի միջակայքը 5-60 աստիճան, խտությունը 982 կգ/մ ³ : պոմպի իրանը թուջե, կալեկտորը չժանգոտվող պողպատ, շրջակա միջակայքի ջերմաստիճանը 40 աստիճան, աշխատանքային ճնշումը 10 բար, մուտքի առավելագույն թույլատրելի ճնշումը PN 10բար, խողովակի միացումը DIN 2642, պոմպային կայանքի հզորությունը 22.5 կվտ: Մատակարարման ցանցի հաճախականությունը 50/60

				HZ: Գնահատված լարումը 3*380-415B: Ընթացիկ գնահատումը 42,3Ա: IP54: Մեմբրանային բաքով, քաշը 260-330կգ: Առաքման շրջանակը 1,37մ3: Ջրի Կայանը համապատասխան է հիվանդանոցային համալիրին: Տեղադրվելու է ընդհանուր շրջանակի վրա՝ ամրաններով: Ունի ճնշման անջատիչ իր փականներով: Պոմպերի ներարկման կողմերում տեղադրված է ստուգիչ փականներ՝ 2 ճնշման ցուցիչներով և դրենաժային փականով: Հիդրո մեմբրանային բաքով: Պոմպակայանը նախատեսված է մշտական ճնշման փոփոխություններով և տատանումներով կարգավորիչները կարգավորում են գործող պոմպակայանի արագությունը ըստ պահանջի և ծախսի: Համակարգը կառավարումը իրականացվում հատուկ ծրագրի միջոցով, որը որ ներբեռնվելու է առանձին: Համակարգը պարտադիր ունի 2 թվային ելք, 2 թվային մուտք, 2 անալոգային մուտք, Աշխատանքների մոնիտաժման և ապամոնիտաժման իրականացվելու է մատակարարի կողմից: Նյութածախսերը տրամադրվելու է մատակարարը: Սարքը ունի 12 ամիս երաշխիքային ժամկետ և 36 ամիս հետերաշխիքային սպասարկման ժամկետ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТАМСАМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-ЕЦДЦПЗР-25/82 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	MARQUIS	ЗМСVT 20-7	Zhejiang LEO Co., Ltd.	Для модернизации водопроводной насосной станции предусмотрена насосная станция с тремя насосами и частотными регуляторами. Предназначен для водоснабжения больниц с системой управления Hydro Multi-E. Максимальная производительность насоса Q=79,2 м3/ч, Н=76,9 м. Диапазон температур воды 5-60 градусов, плотность 982 кг/м3. Корпус насоса чугун, коллектор нержавеющей сталь, температура окружающей среды 40 градусов, рабочее давление 10 бар, максимально допустимое давление на входе PN 10 бар, трубное соединение DIN 2642, мощность насоса 22,5 кВт. Частота питающей сети 50/60 Гц. Номинальное напряжение 3*380-415В. Номинальный ток 42,3А. IP54. С мембранным баком вес 260-330 кг. Объем поставки 1,37м3. Водопроводная станция

				подходит для больничного комплекса. Будет установлен на общей раме с арматурой. Имеет реле давления с клапанами. На сторонах нагнетания насосов установлены обратные клапаны с двумя индикаторами давления и дренажным клапаном. С гидроомембранным баком. Насосная станция рассчитана на постоянные изменения и колебания давления, регуляторы регулируют скорость работы насосной станции в зависимости от потребности и расхода. Система управляется специальной программой, которая загружается отдельно. Система должна иметь 2 цифровых выхода, 2 цифровых входа, 2 аналоговых входа. Монтажные и демонтажные работы будут выполнены поставщиком. Расходы на материалы будут покрыты поставщиком. Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев, а срок послегарантийного обслуживания — 36 месяцев.
--	--	--	--	--