

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտյոմ Կո ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/81 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Jiangsu Kaichen Electric Power Equipment	Jiangsu Kaichen Electric Power Equipment	-	Jiangsu Kaichen Electric Power Equipment Co Ltd	ԴԻՉԵԼԱՅԻՆ ԵՌԱՖԱԶ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ 1. Գնահատված հզորությունը՝ առնվազն 150 ԿՎտ 2. Կայուն վիճակի և անցումային հաճախականության կարգավորման գործակիցը՝ մինչև 0.5% 3. Ելքային և գնահատված լարումը՝ 400/230Վ 4. Ելքային հոսանքը՝ 261 Ա 5. Գնահատված հաճախականությունը՝ 50ՀՑ 6. Ձայնի մակարդակը (աղմուկը) առավելագույնը 102դբ. 7. Շառժիչը դիզելային 8. Վառելիքի սպառումը առավելագույնը 200գ/կվտ.ժ 9. Արագության կարգավորման մեթոդը՝

					Էլեկտրոնային կարգավորում 10. Սառեցման մեթոդը՝ փակ ջրի շրջանառության հարկադիր օդի սառեցում 11. Մեկնարկի մեթոդը՝ Էլեկտրական մեկնարկ 12. Լարման կարգավորման մեթոդը՝ AVR (ավտոմատ լարման կարգավորումը ներառված է) 13. Հաղորդալարի միացման եղանակը եռաֆազ քառապատ 14. Արտադրման տարին ոչ պակաս 2024թ. 15. Տեղադրման և օգտագործման վայրը արտաքին, նախատեսված բոլոր եղանակային պայմանների համար Գեներատորը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, և տրամադրվի 1 տարվա երաշխիքով կամ 600 մոտոժամ անսահմանափակ երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկումով: Տեղադրումը, մոնտաժը պետք է իրականացվի Մատակարարի կողմից: Մոնտաժման համար անհրաժեշտ մալուխների և այլ միջոցների գնահատումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից և ներառվի աշխատանքների մեջ: Գեներատորի տեղադրումը համարվում է ավարտված այն ընդհանուր ցանցին
--	--	--	--	--	---

					միացնելուց և թեստավորելուց հետո: Թեստավորելուց հետո մատակարարը տրամադրում է պաշտոնական գրություն գեներատորի աշխատանքային պատրաստ վիճակում լինելու մասին, որից հետո գեներատորը մտնում է երաշխիքի փուլ: Պատվիրատուին պետք է տրամադրվի գործարանի կողմից տրված գեներատորի գործարկման/շահագործման, տեղադրման տեխնիկական բնութագրեր, ձեռնարկներ, գծագրեր, սխեմաներ, որոնք պետք է լինեն հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն: Ինչպես նաև պետք է տրամադրվի գործարանի կողմից երաշխիք:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արմյոնի Չո ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/81 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Jiangsu Kaichen Electric Power Equipment	Jiangsu Kaichen Electric Power Equipment	-	Jiangsu Kaichen Electric Power Equipment Co Ltd	ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ԵՌԱՖԱԶ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ 1. Գնահատված հզորությունը՝ առնվազն 150 ԿՎտ 2. Կայուն վիճակի և անցումային հաճախականության կարգավորման գործակիցը՝ մինչև 0.5% 3. Ելքային և գնահատված լարումը՝ 400/230Վ 4. Ելքային հոսանքը՝ 261 Ա 5. Գնահատված հաճախականությունը՝ 50ՀՑ 6. Ձայնի մակարդակը (աղմուկը) առավելագույնը 102դբ. 7. Շառժիչը դիզելային 8. Վառելիքի սպառումը առավելագույնը 200գ/կվտ.ժ 9. Արագության կարգավորման մեթոդը՝

					Էլեկտրոնային կարգավորում 10. Սառեցման մեթոդը՝ փակ ջրի շրջանառության հարկադիր օդի սառեցում 11. Մեկնարկի մեթոդը՝ Էլեկտրական մեկնարկ 12. Լարման կարգավորման մեթոդը՝ AVR (ավտոմատ լարման կարգավորումը ներառված է) 13. Հաղորդալարի միացման եղանակը եռաֆազ քառապատ 14. Արտադրման տարին ոչ պակաս 2024թ. 15. Տեղադրման և օգտագործման վայրը արտաքին, նախատեսված բոլոր եղանակային պայմանների համար Գեներատորը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, և տրամադրվի 1 տարվա երաշխիքով կամ 600 մոտոժամ անսահմանափակ երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկումով: Տեղադրումը, մոնտաժը պետք է իրականացվի Մատակարարի կողմից: Մոնտաժման համար անհրաժեշտ մալուխների և այլ միջոցների գնահատումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից և ներառվի աշխատանքների մեջ: Գեներատորի տեղադրումը համարվում է ավարտված այն ընդհանուր ցանցին
--	--	--	--	--	---

					միացնելուց և թեստավորելուց հետո: Թեստավորելուց հետո մատակարարը տրամադրում է պաշտոնական գրություն գեներատորի աշխատանքային պատրաստ վիճակում լինելու մասին, որից հետո գեներատորը մտնում է երաշխիքի փուլ: Պատվիրատուին պետք է տրամադրվի գործարանի կողմից տրված գեներատորի գործարկման/շահագործման, տեղադրման տեխնիկական բնութագրեր, ձեռնարկներ, գծագրեր, սխեմաներ, որոնք պետք է լինեն հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն: Ինչպես նաև պետք է տրամադրվի գործարանի կողմից երաշխիք:
--	--	--	--	--	---