

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻԶՈՄՄ ՍՊԸ-ն ԿԴՄՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CNSZ, TOS	SZC625(S)-1, SZSC625(S)-1, C500, S500	FUAN SHENZHOU ELECTRICAL CO.,LTD, Fujian Triple Oranges Network Technology,Co,Ltd	500 կՎտ, պաշտպանական կոնտեյներով, ավտոմատ պահուստային միացման համակարգով (ATS), արտաքին տեղադրման համար, նախատեսված շահագործման Հայաստանի կլիմայական պայմաններում: Տեղադրման և շահագործման վայրը՝ արտաքին, նախատեսված բոլոր եղանակային պայմանների համար: Գեներատորը պետք է լինի նոր (2024թ.), գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը, մոնտաժը և նախնական փորձարկումները պետք է իրականացվեն Մատակարարի կողմից: Մատակարարը պետք է կատարի մոնտաժի համար անհրաժեշտ մալուխների և այլ միջոցների գնահատում և ներառի աշխատանքների ծավալում: Գեներատորի տեղադրումը համարվում է ավարտված փորձարկման ավարտից հետո: Փորձարկումից հետո Մատակարարը ներկայացնում է

պաշտոնական նամակ գեներատորի շահագործման պատրաստ լինելու մասին, որից հետո սկսվում է երաշխիքային ժամկետը: Պատվիրատուին պետք է տրամադրվեն տեխնիկական բնութագրերը, շահագործման և տեղադրման հրահանգները, գործարանային գծագրերը և սխեմաները՝ հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով: Նաեւ պետք է տրամադրվի գործարանային երաշխիք և ISO 8528 և ISO 3046 ստանդարտներին համապատասխանության վկայականներ: 1. Հիմնական բնութագրեր Անվանում Ցուցանիշ Նոմինալ հզորություն 500 կՎտ Լարում 400/230 Վ (երեք փուլի փոխհոսանք) Հաճախականություն 50 Հց Հզորության գործակից (cos φ) 0.8 Ավտոմատ գործարկում Առկա է Գեներատորի տեսակ Սինխրոն, առանց խոզանակների Տեղադրման տեսակ Մոբիլ, կոնտեյներով ATS՝ ավտոմատ պահուստային միացում Առկա է Տեղադրման պայմանները Արտաքին Աղմուկի մակարդակ Մինչև  $\leq 70$  DBA 2. Շարժիչ Անվանում Ցուցանիշ Մխոցների քանակը  $\sim 6$  (շարքով կամ V-աձև դասավորված) Աշխատանքային հզորության ծավալ Մինչև 15-25 լ Ներդաշնակման համակարգ Էլեկտրոնային Սառեցման համակարգ Հեղուկային Նոմինալ պտույտների արագություն 1500 պտ/րոպե Վառելիքի ծախս (75% բեռի դեպքում)  $\sim 90-110$  լ/ժամ Վառելիքի տեսակ Դիզելային Ինքնավար աշխատանքի ժամանակ՝ 70% բեռի դեպքում  $\sim$  մինչև 24 ժամ Ինքնավար աշխատանքի ժամանակ՝ 100% բեռի դեպքում  $\sim$  մինչև 17 ժամ 3. Փոխհոսանքի սինխրոն գեներատոր (Альтернатор (генератор переменного

տո՞ք) Անվանում Ցուցանիշ Տեսակ Սինխրոն Մեկուսացման դաս H Պաշտպանության դաս IP23 կամ IP44 Լարման կարգավորում Ավտոմատ (AVR) Հաճախականության կայունություն  $\pm 0.5\%$  4. Կառավարման համակարգ Անվանում Ցուցանիշ վերահսկում Առկա է Ֆունկցիաներ Համաձայն միջազգային ստանդարտների Ինտերֆեյսներ RS485, USB, GSM, Modbus LCD Էկրան Առկա է 5. Անվտանգություն Պաշտպանություն` Ավելաբեռնումից • Գերտաքացումից • Ցածր յուղի ճնշումից • Սառեցման հեղուկի բարձր ջերմաստիճանից Սարքավորում` Հրդեհ մարիչներ • Հողանցում • Արտակարգ կանգեցում 6. Կոմպլեկտավորում • 500 կՎտ գեներատոր • Կոնտեյներ • Կոնտրոլլեր • Միացման մալուխներ • Փաստաթղթեր (անձնագիր, հրահանգներ, սխեմաներ, ISO ստանդարտներին համապատասխանության փաստաթղթեր) • Տեխնիկական սպասարկման մատյան 7. Լրացուցիչ • Սինխրոնացում այլ գեներատորների հետ • Չուզահեռ աշխատանք ապահովելու հնարավորություն` սինխրոնացման միջոցով • Բարձր տարողությամբ վառելիքի բաք • Մոբիլ օգտագործման համար պահանջվող անհրաժեշտ արքեսուարներ • Պահեստամասեր և տեխնիկական սպասարկման հավաքակազմ 8. Լրացուցիչ առանձնահատկություններ • Բարձր խտությամբ վուլկանիկ բամբակով ձայնամեկուսացում • Պողպատե թափք` հակակոռոզիոն Էպօքսիդային ներկով • Ներկառուցված պողպատե բաք • Վառելիքի մակարդակի, յուղի ճնշման և ջրի ջերմաստիճանի սենսորներ • Կառավարման

			<p>վահանակների տարբերակներ • Արտաքին վառելիքի բաքերի, պոմպերի և հեռահար մոնիթորինգի միացման հնարավորություն 9. Կապ և կառավարում Բոլոր նշված հնարավորությունները մատչելի են որպես տարբերակներ (□)՝ կախված կառավարման վահանակի տեսակից. • RS232 / RS485 • Modbus / Modbus TCP/IP • Ցանցային կապ (CCLAN) • GSM/GPRS մոդեմ • GPS դիրքորոշում • ՀԱՄ համակարգչի ծրագրային ապահովում • Հեռակառավարման էկրան • Հեռասիգնալ • J1939 միացում Մրցույթում մասնակցող պարտավոր է ապահովել՝ Երաշխիքային պարտավորություններ՝ • Առնվազն 12 ամիս կամ 1500 մոթո-ժամ երաշխիք՝ շարժիչի և գեներատորի համար • Սպասարկման և վերանորոգման պայմաններ երաշխիքային ժամկետի ընթացքում • Պահեստամասերի արագ առաքում Տեխնիկական փաստաթղթեր ուսերեն կամ անգլերեն լեզվով՝ • Գործարկման հրահանգներ, անձնագրեր, միացման սխեմաներ և տեխնիկական սպասարկում Շահագործման պայմաններ՝ • Սարքավորումը պետք է հարմարեցված լինի տվյալ տարածաշրջանի կլիմայական պայմաններին (ջերմաստիճան, խոնավություն, ծովի մակերևույթից բարձրություն)</p>
--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭКОММ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧГУЗЗ-ЕЦДЦПЗР-25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				