

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅԶ-21» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/198 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՀԱՅԶ-21» ՍՊԸ	Fineoil	Տրանսֆորմատորի յուղ	«ՀԱՅԶ-21» ՍՊԸ	Տրանսֆորմատորի յուղը առնվազն պետք է ունենա ներքոնշյալ պարամետրերը` Տրանսֆորմատորային յուղը պետք է լինի բարձրորակ, հատուկ մեկուսիչ: Պետք է արտադրվի ծծումբով աղքատ հանքային յուղից` կիրառելով հիդրոկրեկինգի գործընթացը և պարունակում է 0.25-0.40 % զանգվածային օքսիդացման արգելակիչ Հիդրոկրեկինգով ստացված ԳԿ տրանսֆորմատորային յուղը նախատեսված է հզոր, չափիչ տրանսֆորմատորների և այլ բարձր

				լարման սարքավորումների լցման համար: Յուղը պետք է ունենա օքսիդացման եզակի կայունություն, որը հաստատվել է արդյունաբերական շահագործման փորձով, ապահովում է մինչև 30 տարվա ծառայության ժամկետ: Լինի գազարձակող է, ինչը թույլ է տալիս հայտնաբերել ջրածինը, որը առաջանում է տրանսֆորմատորի անսարքության զարգացման վաղ փուլում: Շատ բարձր շահագործման հատկանիշներ՝ շնորհիվ արտադրության որակի խիստ վերահսկողության: Բնորոշ առնվազն ցուցանիշներ՝ Կինեմատիկ մածուցիկությունը՝ 50 °C ջերմաստիճանում 6.602 մմ²/վ, իսկ -30 °C ջերմաստիճանում՝ 637.3 մմ²/վ: Բաց կրակարանից վառվելու ջերմաստիճանը՝ 160 °C: Թթվային թիվը՝ 0.004 մգ KOH/գ : Դիէլեկտրիկ կորուստների անկյան տանգենսը 90 °C-ում՝ 0.08 % Փորձանմուշի նախապատրաստումից հետո խափանման լարման չափը՝ 71 կՎ Օքսիդացման կայունության արդյունքում նստվածքի զանգվածային բաժինը՝ 0.006
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Б7К-БЦДЦ72Р-25/198 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО «АЙК-21»	Fineoil	Трансформаторное масло	ООО «АЙК-21»	Трансформаторное масло должно как минимум обладать следующими параметрами: Трансформаторное масло должно быть высококачественным, специальным изоляционным. Оно должно изготавливаться из малосернистого минерального масла с применением процесса гидрокрекинга и содержать от 0,25 до 0,40 % мас. ингибитора окисления. Гидрокрекинговое трансформаторное масло ГК предназначено для заливки силовых, измерительных

					трансформаторов и другого высоковольтного оборудования. Масло должно обладать уникальной стабильностью к окислению, подтвержденной опытом промышленной эксплуатации, и обеспечивать срок службы до 30 лет. Является газовыделяющим, что позволяет выявлять водород, образующийся на ранней стадии развития неисправностей трансформатора. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками благодаря строгому контролю качества на всех этапах производства. Минимальные технические показатели: • Кинематическая вязкость при температуре 50 °C — 6,602 мм²/с, при -30 °C — 637,3 мм²/с • Температура вспышки в открытом тигле — 160 °C • Кислотное число — 0,004 мг КОН/г • Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °C — 0,08 % • Напряжение пробоя после подготовки пробы — 71 кВ • Массовая доля осадка после
--	--	--	--	--	--

					испытания на стабильность к окислению — 0,006 %
--	--	--	--	--	--