

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջեներալ Սիսթեմս ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-107/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Սպեցավտոմատիկ ա	ԻՊ 212-5 ԻՊԱ	ԱՄ "Սպեցավտոմա տիկա" Բիյսկ, ՓԲԸ	Ազդասարք հրեղեհային, ծխային ասպիրացիոն: Աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է՝ պահպանվող օբյեկտից գազաօդային նյութի հավաքման և հարաբերակցական անալիզի (ածխածնի երկօքսիդի, ջերմաստիճանի, գազաօդային նյութի օպտիկական խտության) ենթարկմամբ և հետևյալ ելքային ազդանշանների ձևավորմամբ՝ «Հրդեհ1», «Հերթապահ ռեժիմ», «Հրդեհ2», «Թողարկման կանգ», «Թողարկում», «Անսարքություն»: Սնուցման լարումը՝ հաստատուն 19-60Վ, սնուցման հոսանքը՝ 24Վ սնուցման դեպքում, ասպիրատորի 1-ին արագությամբ 160մԱ, ասպիրատորի 2-րդ արագությամբ 230մԱ, ասպիրատորի թողարկման ժամանակ մինչև 600մԱ: Շլեյֆի մուտքային դիմադրությունը 51 կՕհմ, մեկ կամ երկու Էլեկտրակառավարմամբ գնդաձև փականների

				կառավարման հնարավորություն: RS-485 մուտքը գալվանապես մեկուսացված է, գազաօդային նյութի օպտիկական խտությունը՝ 0,00001-ից 0,09 դԲ/մ: Ֆիզիկական չափերը 211×237×99 մմ ազդասարքի անվտանգությունը համապատասխանում է ГОСТ Р МЭК 60065-2002-ին: Էլեկտրամագնիսական խանգարումների ազդման կայունությունը 2, համաձայն ГОСТ 34698-2020-ի: Ազդասարքը կատարում է խողովակաշարի համակարգի փչահարում: Ազդասարքն իր հետ ունի՝ 1. Անցքերի համար նախատեսված հարմարանք 60 հատ, 2. Հավաքող անցքի ֆիլտր 4 հատ, 3. Կոնդենսատի թողման համար սարքվածք 4 հատ, 4. Մետաղապլաստե խողովակ՝ 25մմ տրամագծով՝ 400 մետր (մեկ կտորի երկարությունը 100մ):
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Системс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 24E4-EQXU7QF-107/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				