

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼՅՈՒ ԱՐՏ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԴԳ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	RICARDO	OYAL	OYAL	Թուրքիայի Հանրապետություն	Դիզելային գեներատորային համակարգը պետք է լինի Նախատեսված ապահովելու առնվազն 125 KVA / 100 KW աշխատանքային հզորություն: Գեներատորը պետք է գործի 50 Հց հաճախականությամբ և օգտագործի դիզելային վառելիք: Վառելիքի բաքի տարողունակությունը պետք է լինի առնվազն 18 լիտր: Վառելիքի ծախսը պետք է կազմի` 25.6 լ/ժ` 100% բեռնվածության դեպքում, 19.2 լ/ժ` 75% բեռնվածության դեպքում, 12.8 լ/ժ` 50% բեռնվածության դեպքում: Շարժիչը պետք է լինի

1500 պտ/րոպե արագությամբ: Այն պետք է ունենա ուղիղ ներարկման համակարգ և սեղմման հարաբերակցություն՝ 16:1: Մխոցի հարվածը պետք է լինի 130 մմ, իսկ շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 6.49 լիտր: Օդի ընդունումը պետք է իրականացվի տուրբոսարկիչի միջոցով՝ միջանկյալ սառեցմամբ: Սառեցման համակարգը պետք է լինի հեղուկ, 23 լիտր տարողունակությամբ: Շարժիչի կարգավորումը պետք է իրականացվի մեխանիկական եղանակով: Գեներատորի չափսերը չպետք է գերազանցեն՝ երկարությունը՝ 3150 մմ, լայնությունը՝ 1000մմ, բարձրությունը՝ 1700մմ, քաշը պետք է լինի առավելագույնը 1600 կգ: Գեներատորի կառավարման վահանակը պետք է լինի D-300 մոդելի կամ համարժեք: Այն պետք է ունենա հետևյալ գործառույթները՝ վեբի վրա հիմնված վերահսկիչ, 128x64 գրաֆիկական LCD էկրան, հոսանքի և լարման ազդանշանների ձևի ցուցադրում, ներդաշնակության վերլուծություն, CANBUS-J1939 և MPU

աջակցություն, կարգավորման
հնարավորություն՝ USB, RS-232 և
GPRS միջոցով, GSM և GPS միացման
հնարավորություն, IP65
պաշտպանության աստիճան՝
լրացուցիչ միջադիրով: Շարժիչը
պետք է ունենա 6 բալոն:
Ռադիատորը պետք է լինի
արևադարձային տիպի:
Գեներատորը պետք է հագեցած լինի
արդյունաբերական տիպի
խլացուցիչով և պողպատե
փոխհատուցիչով, ինչպես նաև
ազատ մեկնարկային մարտկոցով և
ջրային վառարանով:
Պաշտպանության աստիճանը պետք
է համապատասխանի IP21-23
չափանիշներին, իսկ մեկուսացման
դասը՝ H: Սարքավորումը պետք է
ունենա ավտոմատ լարման
կարգավորիչ՝ $\pm 1\%$ ճշգրտությամբ:
Լարումը պետք է լինի 400/230 Վ,
շարժիչի պտույտների քանակը՝ 1500
պտ/րոպե, գեներատորը պետք է
լինի 3 փուլի, $\text{Cos } \varphi = 0.8$:
Գեներատորը պետք է ունենա
հետևյալ հատուկ
առանձնահատկությունները՝
ավտոմատ և ձեռքով կառավարման

միավորներ, հեռակառավարման
հնարավորություն, SMS և
Էլեկտրոնային
հաղորդագրությունների ուղարկում,
վառելիքի ավտոմատ լիցքավորման
համակարգ, հակավիբրացիոն
սեպեր, փակվող դռներ և
թափանցիկ դիտման պատուհան:
Առաջադեմ անվտանգության
համակարգ`
ծանրաբեռնվածությունից,
հակադարձ հզորությունից, լարման
անհավասարակշռությունից
պաշտպանություն Գեներատորային
համակարգի հետ միասին պետք է
մատակարարվեն հետևյալ
լրացուցիչ պարագաները` ԱՎԲԳ
մալուխ` 4x120 մմ², 40 մետր, ՎՎԳ
մալուխ` 7x2.5 մմ², 36 մետր,
ծայրակալներ` 120 մմ², 30 հատ, ATS`
400A, 1 հատ, կապիչներ` 2.5 սմ, 40
հատ: Մատակարարը պարտավոր է`
իրականացնել սարքավորման
մատակարարումը, բեռնաթափումը,
տեղադրումը և ներդաշնակեցումը
գործող Էլեկտրամատակարարման
ցանցին և անհրաժեշտության
դեպքում ուսուցումը: Ապրանքի
համար պետք է տրվի առնվազն 365

					<p>օրացույցային օր երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

“ЛЮ АРТ” ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԹԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԴԳ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					