

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/65 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
67	MN100QS	Matthew-Nathan Co., Ltd.	Դիզելային գեներատոր տուրբո շարժիչով, ձայնամեկուսիչ պատյանով: Գեներատորը պետք է ունենա հակակոռոզիոն պաշտպանվածություն: Հզորությունը՝ նվազագույնը 100KVA (80KW): 3 ֆազի հնարավորությամբ: Լարումը՝ 400/230 վոլտ, 50Hz: Շարժիչի տուրբո համակարգը պետք է ունենա հովացման համակարգ: Շարժիչի ղեկավարման ECM համակարգ (շարժիչի էլ. կառավարման համակարգ): Վառելիքի ծախսը մաքսիմալ ծանրաբեռնվածության ժամանակ՝ առավելագույնը 18 լ/ժ: Ներկառուցված վառելիքի բաք՝ նվազագույնը 100լ տարողությամբ: Գեներատորի իզոլացիայի աստիճանը՝ H: Շարժիչի յուղի տաքացուցիչ (одегрев): Վառելիքի տաքացման համակարգ: Բոլոր ֆազերի համար պարտադիր պաշտպանիչներ (фаза защита): AVR համակարգ: Պետք է ունենա ISO և CE հավաստագրեր: Պետք է լինի փորձարկված ԵՄ աղմուկի մասին օրենսդրությանը 2000/14/EC համապատասխան: Պետք է ունենա նվազագույնը 2 տարի/2000 մոտոժամ երաշխիքային սպասարկում: Գեներատորի հետ պետք է տրամադրվեն բոլոր անհրաժեշտ պարագաները

			լիարժեք աշխատանքը ապահովելու համար: Գեներատորի տեղադրումը և միա ցումները պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦХЦПЗР-25/65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
67	MN100QS	Matthew-Nathan Co., Ltd.	Дизельный генератор с турбодвигателем, звукоизолированным кожухом. Генератор должен иметь антикоррозионную защиту. Мощность: минимум 100 кВА (80 кВт). Трехфазный вариант. Напряжение: 400/230 В, 50 Гц. Турбосистема двигателя должна иметь систему охлаждения. Система управления двигателем ECM (электронная система управления двигателем). Расход топлива при максимальной нагрузке: максимум 18 л/ч. Встроенный топливный бак емкостью не менее 100 л. Уровень изоляции генератора: Н. Подогрев масла двигателя (обогрев). Система подогрева топлива. Обязательная защита всех фаз (защита). Система AVR. Должен иметь сертификаты ISO и CE. Должен быть испытан в соответствии с законодательством ЕС по уровню шума 2000/14/ЕС. Должен иметь гарантийное обслуживание не менее 2 лет/2000 моточасов. Генератор должен поставляться со всеми необходимыми принадлежностями для обеспечения его полноценной работы. Установка и подключение генератора должны осуществляться поставщиком.

