

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷԼ ՍԹՈՐ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-144/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	Ընդունող-վերահսկող հրդեհապահայան, անալոգային, շլեյֆների քանակը՝ առնվազն 16; Տեխնիկական աշխատունակության ժամանակը ոչ ավել քան 60 վայրկյան; Սարքի կողմից ցանցից սպառվող առավելագույն հզորությունը ոչ ավելի, քան 50 ՎԱ Է, Ազդանշանային գծերի արտահոսքի դիմադրությունը ոչ պակաս քան 10 կՕհմ; Ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգի համար ռելեական բլոկների միացման հնարավորություն; Ազդասարքը կայուն է տարածության մեջ տարածվող Էլեկտրամագնիսական խանգարումներին և Համապատասխանում է ՄՈՒ (պնդության 2-րդ աստիճան) նորմաներին; Ներսում տեղադրված ձայնային ազդարարիչի ձայնային ճնշումը 1մ հեռավորության վրա առնվազն 20դԲ; RS-485 ինտերֆեյսով ծրագրավորման և կառավարման հնարավորություն; Արտաքին ձայնային ազդարարիչի ազդարարման տևողությունը ոչ ավել քան 10րոպե; Ազդանշանային գծերի սեղմակների լարումը բաց վիճակում ոչ ավել քան 28Վ; Հերթապահ ռեժիմում հոսանքը ոչ ավել քան 10մԱ; Ներսում տեղադրվող մարտկոցից սնման հոսանքը ոչ ավել քան 300մԱ; Փոփոխական հոսանքի ցանցից սնման լարումը 220Վ; Հզորությունը ոչ ավել քան 50ՎԱ; Չափերը ոչ ավել քան 500x450x150մմ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԷԼ ՍԹՈՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-144/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	Ընդունող-վերահսկող հրդեհապահպան, անալոգային, շլեյֆների քանակը՝ առնվազն 16; Տեխնիկական աշխատունակության ժամանակը ոչ ավել քան 60 վայրկյան; Սարքի կողմից ցանցից սպառվող առավելագույն հզորությունը ոչ ավելի, քան 50 ՎԱ Է, Ազդանշանային գծերի արտահոսքի դիմադրությունը ոչ պակաս քան 10 կՕհմ; Ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգի համար ռելեական բլոկների միացման հնարավորություն; Ազդասարքը կայուն է տարածության մեջ տարածվող էլեկտրամագնիսական խանգարումներին և Համապատասխանում է ՍՈՒ (պնդության 2-րդ աստիճան) նորմաներին; Ներսում տեղադրված ձայնային ազդարարիչի ձայնային ճնշումը 1մ հեռավորության վրա առնվազն 20դԲ; RS-485 ինտերֆեյսով ծրագրավորման և կառավարման հնարավորություն; Արտաքին ձայնային ազդարարիչի ազդարարման տևողությունը ոչ ավել քան 10րոպե; Ազդանշանային գծերի սեղմակների լարումը բաց վիճակում ոչ ավել քան 28Վ; Հերթապահ ռեժիմում հոսանքը ոչ ավել քան 10մԱ; Ներսում տեղադրվող մարտկոցից սնման հոսանքը ոչ ավել քան 300մԱ; Փոփոխական հոսանքի ցանցից սնման լարումը 220Վ; Հզորությունը ոչ ավել քան 50ՎԱ; Չափերը ոչ ավել քան 500x450x150մմ: