ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ-ն ՄՄԱՌՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/134 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Dahua	Dahua	Dua DH-PFM350-900-A	ZheJiang Dahua Technology CO.,LTD.	Անխափան սնուցման սարքը (UPS) պետք է լինի ինդուկտիվ և թվային կառավարման համակարգով՝ նախատեսված տեսահսկման, վիդեո գրանցման սարքերի, սերվերների և այլ կարևոր էլեկտրական սարքերի անխափան աշխատանքի ապահովման համար։ UPS-ը պետք է ապահովի կայուն և բարձր որակի լարման ելք՝ պաշտպանելով գերլարումից, ներածարարման կտրուկ տատանումներից, հոսանքի կորուստից և կարճ միացումներից։ Սարքը պետք է ունենա ստանդարտ լարումը 220 Վ AC,

					հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, և ելքային լարումը պետք է պահպանվի կայուն ±10% տիրույթում՝ առանց որակական փոփոխությունների։ Մաքուր sine wave (True Sine Wave) ելքային լարումը պետք է ապահովի բոլոր բարձրարժեք սպառիչների անվտանգ և անխափան աշխատանք։ UPS-ը պետք է ունենա 350 Վտ անվանական հզորություն և 900 Վտ հզորության առավելագույն թողունակություն, ապահովելով անխափան սնուցում միջին չափի վիդեո համակարգերի, NVR սարքերի և մոնիտորների համար։ Սարքը պետք է ապահովի բեռի անխափան աշխատանքի ժամանակ առնվազն 10–15 րոպե այն ժամանակ, երբ արտաքին ցանցի լարումը հասնի զրոյի։ UPS-ը պետք է ունենա ներկառուցված լիթիումային կամ վահանակային Ni-MH մարտկոց՝ առնվազն 12 Վ, 9 Ա/ժ տարողությամբ, որն ապահովում է երկար սպասարկման ժամկետ և բարձր հուսալիություն։ Սարքը պետք է ունենա մի շարք պաշտպանական ֆունկցիաներ, այդ

						թվում՝ գերլարում, կարճ միացում, անցանկալի լարումների պաշտպանության, ջերմաստիճանի վերահսկման և գերբեռնվածության կառավարման հնարավորություն։ UPS-ը պետք է կարողանա անխափան անցում (Automatic Transfer) արտաքին ցանցից մարտկոցային էներգիայի վրա՝ ընդամենը 2–6 ms ժամանակահատվածում, առանց միավորը անջատելու։ Սարքը պետք է ունենա կառավարման և դիտարկման ինտերֆեյս՝ LED ցուցիչներով կամ LCD էկրանով, որը ցույց է տալիս լարման մակարդակը, մարտկոցի հզորությունը, բեռի վիճակը և հնարավոր սխալները։ UPS-ը պետք է աշխատի 0°C-ից մինչև +40°C միջավայրում և պահպանի լիարժեք կատարողականություն 0–90% հարաբերական խոնավության պայմաններում, առանց կոնդենսացիայի։ Պատյանը պետք է լինի ամուր մետաղական կամ բարձր ամրության պլաստմասե՝ պաշտպանված ցրտից, ջերմաստիճանի տատանումներից և

					արտաքին ազդեցություններից։ UPS-ը պետք է համապատասխանի CE, FCC, RoHS և IEC միջազգային ստանդարտներին։ Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի։ Տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Оазис Компютер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՄԱՈՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/134 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					