

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍՍՈՒՄ ԳՐՈՒԴ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷՍՃԱՊԶԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	BIASI	BIASI	Dina 35Kw	BSG Caldaie a Gas S.P.A	Կաթսա. 35կՎտ, երկշղթա: Կաթսան պետք է հագեցած լինի ներկառուցված մոդուլացիոն պոմպով, որը կառավարվում է կաթսայի էլեկտրոնիկայի կողմից, որը հարմարվում է ջեռուցման համակարգին, ապահովելով օպտիմալ ջերմաստիճանի կարգավորում և էներգախնայողություն: Կաթսան պետք է հագեցած լինի ժամանակակից այրիչով՝ լիովին նախապես խառնված գազ-օդ խառնուրդով, որը գործում է առնվազն 1:7 հզորության

մողուլյացիայի հարաբերակցությամբ և ունի ադապտիվ այրման կառավարման համակարգ: Առնվազն 1:7 հզորության մողուլյացիայի հարաբերակցություն, ջեռուցման և տաք ջրի ռեժիմներում հարթ Էլեկտրոնային բոցի մողուլյացիա և CO և NOx մակարդակների նվազեցում: Այրիչը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 316L չժանգոտվող պողպատից՝ նախապես խառնված գազով և օդով, առնվազն 316L չժանգոտվող պողպատից պատրաստված առաջնային ջերմափոխանակիչ, ավտոմատ շրջանցիկ և ֆիլտր սառը ջրի մուտքի մոտ: Կաթսան պետք է ունենա առնվազն 1 մետրանոց ծխատար, ներկառուցված եռակողմ Էլեկտրական փական՝ շարժիչով (ներառյալ միակողմանի մոդելները), լայն Էկրանով նոր կառավարման վահանակ, մատակարարման և վերադարձի գծերի վրա ջեռուցման ջերմաստիճանի երկու սենսոր, ջեռուցման համակարգի ջերմաստիճանի կառավարման առնվազն 25-80°C միջակայք,

ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման շղթաներում սահմանված ջերմաստիճանի կարգավորում և ավտոմատ պահպանում, թվային ջերմաստիճանի և ճնշման ցուցիչ, բազմաջերմաստիճանային համակարգերը կառավարելու հնարավորություն, էլեկտրոնային ճնշման չափիչ (ակտիվանում է, երբ ջրի ճնշումը նվազում է առնվազն երկու փուլով. նախազգուշացում և արգելափակում (առնվազն 0.5 բար), էլեկտրոնային ինքնաախտորոշման համակարգ և վերջին շահագործման սխալների հիշողություն, իոնացման բոցի կառավարման, պոմպի և եռակողմանի փականի խցանումից պաշտպանության համակարգեր, և անվտանգության ջերմակարգավորիչ՝ հիմնական ջերմափոխանակիչում սառեցնող հեղուկի գերտաքացումը կանխելու համար: Անվտանգ արտանետումների մոնիթորինգ՝ սենսորով: Անվտանգ փական ջեռուցման շղթայում՝ առնվազն 3 բար: Սառեցման և տաք ջրամատակարարման շղթաներում
--

					սառնեցման դեմ պաշտպանության համակարգ: Քաշը՝ 33 կգ: Ջեռուցման սարքի տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից և միջոցներով (ներառյալ տեղադրման և միացման համար անհրաժեշտ բոլոր դետալները): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքը առնվազն 2 տարի է:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРССУС ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 224-ЕД4472Р-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					