

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Թթվածնի վարդակ DISS պատի ISO 13485, տեղադրումը կիրականացվի 4 և 5-րդ հարկերում - 2հատ, Թթվածնի ֆլումետր DISS , ISO 13485 - 2հատ, Օդի վարդակ DISS պատի ISO 13485 կիրականացվի տեղադրում վերակենդանացման բաժամունքում, նաև կիրականացվի հին կետերի ապոմանտաժում - 7հատ, Խողովակ պղնձյա 8մմ CE տեղադրումով - 25 մետր, Խողովակ պղնձյա 10մմ CE տեղադրումով - 20 մետր, Խողովակ պղնձյա 12մմ CE տեղադրումով - 12 մետր, Թթվածնի բարձր ճնշման բաժանարար (ռամպա) նահատեսված է 5 բալլոնների համար, պետք է պատրաստվաց լինի բրոնզի համաձուլվածքից չափը ոչ պակաս 50մմ, աշխատանքային ճնշումը 150 բար, ունի որոկյալ փականեր և բարձր ճնշման կարգավորիչ, կիրականացվի տեղադրում և փորձարկում - 3 հատ, Թթվածնի բարձր ճնշման ճկուն խողովակ առնվազն 60սմ - 15 հատ, Թթվածնի համակարգի փական - 3 հատ, Օդի միակցիչ - 7 հատ, Պղնձյա խողովակի մոնտաժման աշխատանք - 37 մետր, Թթվածնի և օդի վարդակների տեղադրման աշխատանք - 9 հատ, Թթվածնի համակարգի փականի տեղադրում- 3 հատ, Թթվածնի բարձր ճնշման բաժանարարի (ռամպա) տեղադրման և փորձարկման աշխատանք - 3 հատ: Ապամոնտաժման և տեղադրման աշխատանքները կկատարվեն վաճառողի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼՈՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Настенный кислородный патрубок DISS ISO 13485, установка на 4-м и 5-м этажах – 2 шт., кислородный расходомер DISS ISO 13485 – 2 шт., воздушный патрубок DISS ISO 13485, устанавливаемый в реанимационной комнате, также устанавливается в старых местах – 7 шт., медная труба 8 мм с сертификатом CE – 25 метров, медная труба 10 мм с сертификатом CE – 20 метров, медная труба 12 мм с сертификатом CE – 12 метров, распределитель кислорода высокого давления (пандус), рассчитанный на 5 баллонов, должен быть изготовлен из бронзового сплава, диаметр не менее 50 мм, рабочее давление 150 бар, имеет качественные клапаны и регулятор высокого давления, установка и тестирование – 3 шт., гибкий кислородный шланг высокого давления не менее 60 см – 15 шт., клапан кислородной системы – 3 шт., воздушный соединитель – 7 шт. Монтаж медных труб – 37 метров, монтаж кислородных и воздушных форсунок – 9 шт., установка клапанов кислородной системы – 3 шт., монтаж и тестирование кислородного сепаратора высокого давления (рампы) – 3 шт. Демонтаж и монтаж будут выполнены продавцом.