

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	Ֆազային կառ. ռելե RKF -11	Ֆազային կառ. ռելե RKF -11	Ֆազային կառ. ռելե RKF -11	Ֆազային կառ. ռելե RKF -11	Ֆազային կառավարման ռելե RKF-11 տիպի, Բազմաֆունկցիոնալ ֆազային կառավարման ռելեն միկրոկոնտրոլի վրա հիմնված սարք Է: Ռելեն օգտագործվում է ավտոմատացման համակարգերում և նախատեսված է եռաֆազային ցանցում Էլեկտրական կայաններում մինչև 1000 V AC Էլեկտրական ցանցի որակի բարձր ճշգրտության վերահսկման համար: Պետք է ունենա կարգաբերող սեխմակներ, նախատեսված արտադրական և մոդուլային վահաններում մոնտաժման համար: Ռելեն

					վերահսկում է հետևյալ պարամետրերը. 1.Ֆազերի բացակայություն; 2. լարման անկում; 3. լարման բարձրացում; 4.լարման ասիմետրիա թույլատրելի ժամանակահատվածում: 5. ֆազերի հերթականություն: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4007-ЕДХД72Р-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
29	Ֆազային կառ. ռելե RKF -11	Ֆազային կառ. ռելե RKF -11	Ֆազային կառ. ռելե RKF -11	Ֆազային կառ. ռելե RKF -11	Ֆազային կառավարման ռելե RKF-11 տիպի, Բազմաֆունկցիոնալ ֆազային կառավարման ռելե միկրոկոնտրոլի վրա հիմնված սարք է: Ռելեն օգտագործվում է ավտոմատացման համակարգերում և նախատեսված է եռաֆազային ցանցում էլեկտրական կայաններում մինչև 1000 V AC էլեկտրական ցանցի որակի բարձր ճշգրտության վերահսկման համար: Պետք է ունենա կարգաբերող սեխմակներ, նախատեսված արտադրական և մոդուլային վահաններում մոնտաժման համար: Ռելեն

					վերահսկում է հետևյալ պարամետրերը. 1.Ֆազերի բացակայություն; 2. լարման անկում; 3. լարման բարձրացում; 4.լարման ասիմետրիա թույլատրելի ժամանակահատվածում: 5. ֆազերի հերթականություն: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--