

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	-	-	Առցանց (online) հոսանքի անխափան սնուցման սարք (UPS) Հոսանքի մուտք - AC 176 ~ 288 V, 40 - 70 Hz Հոսանքի ելք - AC 208 V / 220 V / 230 V / 240 V $\pm 1\%$, 45Hz/65Hz Մարտկոցի ծավալը ոչ պակաս քան՝ 12V/7Ah 16 հատ; 192 V DC Ելքային վարդակները ոչ պակաս քան 6 հատ ամեն մեկի համար նախատեսված համապատասխան հոսանքի սնուցման լարով կամ անցումով համակարգիչ, համակարգչի Էկրան և Bruker fourier 80 ՄՄՌ սպեկտրոսկոպիայի սարք միացնելու հնարավորությամբ: Անհրաժեշտ հոսանքի սնուցման լարերի տեսակը ճշտել նախապես: Հզորությունը ոչ պակաս քան՝ 6000 VA (~6000 W) Մատակարարումից առաջ ներկայացնել որակի և ծագման սերտիֆիկատներ և 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Առաքումը և տեղադրումը լաբորատորիայում իրականացվում է մատակարարի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	-	-	Առցանց (online) հոսանքի անխափան սնուցման սարք (UPS) Հոսանքի մուտք - AC 176 ~ 288 V, 40 - 70 Hz Հոսանքի ելք - AC 208 V / 220 V / 230 V / 240 V $\pm 1\%$, 45Hz/65Hz Մարտկոցի ծավալը ոչ պակաս քան՝ 12V/7Ah 16 հատ; 192 V DC Ելքային վարդակները ոչ պակաս քան 6 հատ ամեն մեկի համար նախատեսված համապատասխան հոսանքի սնուցման լարով կամ անցումով համակարգիչ, համակարգչի Էկրան և Bruker fourier 80 ՄՄՌ սպեկտրոսկոպիայի սարք միացնելու հնարավորությամբ: Անհրաժեշտ հոսանքի սնուցման լարերի տեսակը ճշտել նախապես: Հզորությունը ոչ պակաս քան՝ 6000 VA (~6000 W) Մատակարարումից առաջ ներկայացնել որակի և ծագման սերտիֆիկատներ և 1 տարվա երաշխիք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Առաքումը և տեղադրումը լաբորատորիայում իրականացվում է մատակարարի կողմից: