

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BERG	BERG	BERG	Ապրանքի անվանում - Օդորակիչ (սպլիտ համակարգ) Հզորություն - 12000 BTU 1. Ընդհանուր պահանջներ Օդորակիչը պետք է լինի պատին ամրացվող, ինվերտորային, թվային էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: 2. Տեխնիկական բնութագրեր • Հզորություն - 12000 BTU • Օդի շրջանառություն - նվազագույնը 500 խմ/ժ • Սառնարտադրողականություն - 3520 Վտ ($\pm 5\%$) • Ջերմարտադրողականություն - առնվազն 3660 Վտ ($\pm 5\%$) • Էներգախնայողության դաս - A • Սպասարկվող մակերես - առնվազն 40 քմ • Աղմուկի մակարդակ՝ օ ներքին բլոկ - ոչ ավել քան 38 դԲ օ արտաքին բլոկ - ոչ ավել քան 50 դԲ • Էլեկտրական հզորություն (հովացում/տաքացում) - 1090-1010 ԿՎտ • Աշխատանքային ջերմաստիճան - $+43^{\circ}\text{C}$-ից մինչև -15°C 3. Կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ պահանջներ •

				Թևիկները (ժայռուները) պետք է կարգավորվեն աջ և ձախ ուղղություններով • Պետք է ապահովված լինի ածխային ֆիլտրով • Ներքին բլոկի գույնը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ 4. Կոմպլեկտավորում և միացում • Միացնող լարի երկարությունը (տեսանելի մաս) – ոչ պակաս, քան 500 սմ • Խրոցը – երկոտանի, կողային հողանցմամբ • Խողովակների երկարությունը – առնվազն 6 մետր 5. Չափսեր • Արտաքին բլոկ – $46 \times 72 \times 26$ սմ ($\pm 5\%$) • Ներքին բլոկ – $24.5 \times 76 \times 20$ սմ ($\pm 5\%$) 6. Մատակարարման և տեղադրման պայմաններ • Տեղադրումը և գործարկումը իրականացվում են վաճառողի կողմից՝ սեփական միջոցներով • Տեղադրման ընթացքում անհրաժեշտ է ապամոնտաժել և կրկին մոնտաժել այլումինե պատուհանների փեղկեր կամ առաջարկել պատվիրատուի համար ընդունելի այլընտրանքային լուծում 7. Ապրանքի վիճակ • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված • Գործարանային փաթեթավորմամբ 8. Երաշխիք • Առնվազն 3 տարվա երաշխիքային սպասարկում 9. Տեղանքի ուսումնասիրություն Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ օդորակիչների տեղադրման տարածքներին՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեում գտնվող 12-հարկանի շենքում: Ապրանքի անվանում – Օդորակիչ (սպլիտ համակարգ) Հզորություն – 12000 BTU 1. Ընդհանուր պահանջներ Օդորակիչը պետք է լինի պատին ամրացվող, ինվերտորային, թվային էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: 2. Տեխնիկական
--	--	--	--	--

բնութագրեր • Հզորություն - 12000 BTU • Օդի
 շրջանառություն - նվազագույնը 500 խմ/ժ •
 Սառնարտադրողականություն - 3520 Վտ ($\pm 5\%$) •
 Ջերմարտադրողականություն - առնվազն 3660 Վտ
 ($\pm 5\%$) • Էներգախնայողության դաս - A • Սպասարկվող
 մակերես - առնվազն 40 քմ • Աղմուկի մակարդակ՝ օ
 ներքին բլոկ - ոչ ավել քան 38 դԲ օ արտաքին բլոկ - ոչ
 ավել քան 50 դԲ • Էլեկտրական հզորություն
 (հովացում/տաքացում) - 1090-1010 ԿՎտ •
 Աշխատանքային ջերմաստիճան - $+43^{\circ}\text{C}$ -ից մինչև -15°C
 3. Կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ պահանջներ •
 Թևիկները (ժայուղները) պետք է կարգավորվեն աջ և
 ձախ ուղղություններով • Պետք է ապահովված լինի
 ածխային ֆիլտրով • Ներքին բլոկի գույնը
 համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ 4.
 Կոմպլեկտավորում և միացում • Միացնող լարի
 երկարությունը (տեսանելի մաս) - ոչ պակաս, քան 500
 սմ • Խրոցը - երկոտանի, կողային հողանցմամբ •
 Խողովակների երկարությունը - առնվազն 6 մետր 5.
 Չափսեր • Արտաքին բլոկ - $46 \times 72 \times 26$ սմ ($\pm 5\%$) •
 Ներքին բլոկ - $24.5 \times 76 \times 20$ սմ ($\pm 5\%$) 6.
 Մատակարարման և տեղադրման պայմաններ •
 Տեղադրումը և գործարկումը իրականացվում են
 վաճառողի կողմից՝ սեփական միջոցներով •
 Տեղադրման ընթացքում անհրաժեշտ է ապամոնտաժել
 և կրկին մոնտաժել այլումինե պատուհանների փեղկեր
 կամ առաջարկել պատվիրատուի համար ընդունելի
 այլընտրանքային լուծում 7. Ապրանքի վիճակ •
 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված •

				Գործարանային փաթեթավորմամբ 8. Երաշխիք • Առնվազն 3 տարվա երաշխիքային սպասարկում 9. Տեղանքի ուսումնասիրություն Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ օդորակիչների տեղադրման տարածքներին՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեում գտնվող 12-հարկանի շենքում:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U24U-ЕԱՃԱՊԶԲ-26/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BERG	BERG	BERG	Ապրանքի անվանում - Օդորակիչ (սպլիտ համակարգ) Հզորություն - 12000 BTU 1. Ընդհանուր պահանջներ Օդորակիչը պետք է լինի պատին ամրացվող, ինվերտորային, թվային էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: 2. Տեխնիկական բնութագրեր • Հզորություն - 12000 BTU • Օդի շրջանառություն - նվազագույնը 500 խմ/ժ • Սառնարտադրողականություն - 3520 Վտ (±5%) • Ջերմարտադրողականություն - առնվազն 3660 Վտ (±5%) • Էներգախնայողության դաս - A • Սպասարկվող մակերես - առնվազն 40 քմ • Աղմուկի մակարդակ՝ օ ներքին բլոկ - ոչ ավել քան 38 դԲ օ արտաքին բլոկ - ոչ ավել քան 50 դԲ • Էլեկտրական հզորություն (հովացում/տաքացում) - 1090-1010 ԿՎտ • Աշխատանքային ջերմաստիճան - +43°C-ից մինչև -15°C 3. Կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ պահանջներ •

			Թևիկները (Ժայռուները) պետք է կարգավորվեն աջ և ձախ ուղղություններով • Պետք է ապահովված լինի ածխային ֆիլտրով • Ներքին բլոկի գույնը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ 4. Կոմպլեկտավորում և միացում • Միացնող լարի երկարությունը (տեսանելի մաս) – ոչ պակաս, քան 500 սմ • Խրոցը – երկոտանի, կողային հողանցմամբ • Խողովակների երկարությունը – առնվազն 6 մետր 5. Չափսեր • Արտաքին բլոկ – $46 \times 72 \times 26$ սմ ($\pm 5\%$) • Ներքին բլոկ – $24.5 \times 76 \times 20$ սմ ($\pm 5\%$) 6. Մատակարարման և տեղադրման պայմաններ • Տեղադրումը և գործարկումը իրականացվում են վաճառողի կողմից՝ սեփական միջոցներով • Տեղադրման ընթացքում անհրաժեշտ է ապամոնտաժել և կրկին մոնտաժել այլումինե պատուհանների փեղկեր կամ առաջարկել պատվիրատուի համար ընդունելի այլընտրանքային լուծում 7. Ապրանքի վիճակ • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված • Գործարանային փաթեթավորմամբ 8. Երաշխիք • Առնվազն 3 տարվա երաշխիքային սպասարկում 9. Տեղանքի ուսումնասիրություն Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ օդորակիչների տեղադրման տարածքներին՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեում գտնվող 12-հարկանի շենքում:
--	--	--	--