

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԲԵՍԹ ԹԵԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	AEC INTERNATIONAL SRL	AEC	UPS Online three-phase IST7 120kVA Battery Cabinet BB8 with 40 batteries x 12V 100Ah	AEC INTERNATIONAL SRL	Անխափան ՍնուԸ4:Ը48ցման Աղբյուր (ԱՍԱ) Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) 100կՎԱ/100կՎտ ԱՍԱ-ն նախատեսված է բժշկական սարքավորման/սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար նախատեսված արկղի առկայություն Մարտկոցները կլինեն VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ Մարտկոցների քանակը՝ 40հատ, 100ԱԺ Հզորություն՝ 100կՎԱ, ակտիվ

					հզորությունը՝ 100կՎտ Մուտք Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ, Եռաֆազ + Նեյտրալ + հողանցում Լարման տատանում տիրույթը՝ 140-ից մինչև 475 Վ տիրույթում Հաճախականության տիրույթ՝ 45-ից 65 Հց տիրույթում Փոխակերպիչի տեսակը՝ IGBT Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ 3% (100% ոչ գծային բեռի դեպքում) Մուքային հզորության գործակիցը՝ 0,99 Գեներատորին (չբալանսավորված բեռ) միանալու հնարավորություն ԵԼՔ Նոմինալ հզորություն՝ 100 կՎԱ Ակիվ հզորություն՝ 100կՎտ Հզորության գործակիցը՝ 0,99 Լարում՝ 380Վ, 400Վ և 415Վ, Եռաֆազ + Նեյտրալ + հողանցում Լարման կարգավորումը՝ $\pm 1\%$ Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ 2% (գծային բեռի դեպքում), 5% (ոչ գծային բեռի դեպքում) Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ 95% (100% բեռի դեպքում) Ինվերտերի տեսակը՝ IGBT Գերբեռնվածություն՝ 110% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 60 րոպե / 125% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս
--	--	--	--	--	--

					քան 10 րոպե / 150% բեռնվածության դեպքում 1 րոպե Մարտկոցից սնուցման ժամանակ հաճախության կայունությունը՝ $50 \pm 0,1$ Հց Նոմինալ հաճախականություն՝ 50 Հց Այլ տվյալներ ԱՍԱ-ն պետք է կարողանա աշխատել 192Վ-240Վ տիրույթի (կառավարվող) մարտկոցների հաստատուն հոսանքից: Մարտկոցների առավելագույն լիցքավորման հոսանքը՝ 40Ա Առաջարկվող անխափան սնուցման սարքը հնարավորություն ունի միաժամանակ զուգահեռ միանալու (4 հատ) այլ նմանատիպ ԱՍՍ-ներին: Ստատիկ և ձեռքի զուգահոսագծի առկայություն Հպումային վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Իրադարձությունների պատմության գրանցման հնարավորություն Մարտկոցների խելացի լիցքավորման համակարգ ԱՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40°C ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը՝ ԵxԼxԲ 950x600x1800 մմ UPS-ը
--	--	--	--	--	--

					համապատասխանում է հետևյալ ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 և այլ պայմաններ. Մատակարար ընկերությունը պետք հաշվի առնի այն հանգամանքը, որ ԱՍԱ-ն և ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար նախատեսված արկղը կամ արկղերը պետք է մոնտաժվեն առավելագույնը 5 մ² սենյակում Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Մոնտաժային կյուբերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար ԱՍԱ-ի տեղադրման սենյակում համապատասխան եռաֆազ անջատիչի տեղադրում և ԱՍԱ-ից մինչ այդ անջատիչի
--	--	--	--	--	---

					համապատասխան մալուխի տեղադրում Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO 9001 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ					

предлагаемого товара

«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/39
 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					