

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Ապրանքի անվանում – Օդորակիչ (սպլիտ համակարգ) Հզորություն – 18000 BTU 1. Ընդհանուր պահանջներ Օդորակիչը պետք է լինի պատին ամրացվող, ինվերտորային, թվային Էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: 2. Տեխնիկական բնութագրեր • Հզորություն – 18000 BTU • Օդի շրջանառություն – նվազագույնը 500 խմ/ժ • Սառնարտադրողականություն – 5280 Վտ ($\pm 5\%$) • Ջերմարտադրողականություն – առնվազն 5420 Վտ ($\pm 5\%$) • Էներգախնայողության դաս – A • Սպասարկվող մակերես – առնվազն 60 քմ • Աղմուկի մակարդակ՝ օ ներքին բլոկ – ոչ ավել քան 48 դԲ օ արտաքին բլոկ – ոչ ավել քան 52 դԲ • Էլեկտրական հզորություն (հովացում/տաքացում) – 1090-1010 ԿՎտ • Աշխատանքային ջերմաստիճան – $+43^{\circ}\text{C}$ -ից մինչև -15°C 3. Կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ պահանջներ •

			Թևիկները (ժայռուզները) պետք է կարգավորվեն աջ և ձախ ուղղություններով • Պետք է ապահովված լինի ածխային ֆիլտրով • Ներքին բլոկի գույնը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ 4. Կոմպլեկտավորում և միացում • Միացնող լարի երկարությունը (տեսանելի մաս) – ոչ պակաս, քան 500 սմ • Խրոցը – երկոտանի, կողային հողանցմամբ • Խողովակների երկարությունը – առնվազն 6 մետր 5. Չափսեր • Արտաքին բլոկ – $32 \times 92 \times 21$ սմ ($\pm 5\%$) • Ներքին բլոկ – $46 \times 72 \times 26$ սմ ($\pm 5\%$) 6. Մատակարարման և տեղադրման պայմաններ • Տեղադրումը և գործարկումը իրականացվում են վաճառողի կողմից՝ սեփական միջոցներով • Տեղադրման ընթացքում անհրաժեշտ է ապամոնտաժել և կրկին մոնտաժել այլումինե պատուհանների փեղկեր կամ առաջարկել պատվիրատուի համար ընդունելի այլընտրանքային լուծում • Անհրաժեշտության դեպքում հին օդորակիչը պետք է ապամոնտաժվի Կատարողի կողմից և տեղադրվի այլ սենյակում 7. Ապրանքի վիճակ • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված • Գործարանային փաթեթավորմամբ 8. Երաշխիք • Առնվազն 3 տարվա երաշխիքային սպասարկում 9. Տեղանքի ուսումնասիրություն Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ օդորակիչների տեղադրման տարածքներին՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեում գտնվող 12-հարկանի շենքում:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՉԱՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Ապրանքի անվանում – Օդորակիչ (սպլիտ համակարգ) Հզորություն – 18000 BTU 1. Ընդհանուր պահանջներ Օդորակիչը պետք է լինի պատին ամրացվող, ինվերտորային, թվային էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: 2. Տեխնիկական բնութագրեր • Հզորություն – 18000 BTU • Օդի շրջանառություն – նվազագույնը 500 խմ/ժ • Սառնարտադրողականություն – 5280 Վտ (±5%) • Ջերմարտադրողականություն – առնվազն 5420 Վտ (±5%) • Էներգախնայողության դաս – А • Սպասարկվող մակերես – առնվազն 60 քմ • Աղմուկի մակարդակ՝ օ ներքին բլոկ – ոչ ավել քան 48 դԲ օ արտաքին բլոկ – ոչ ավել քան 52 դԲ • Էլեկտրական հզորություն (հովացում/տաքացում) – 1090-1010 ԿՎտ • Աշխատանքային ջերմաստիճան – +43°C-ից մինչև -15°C 3. Կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ պահանջներ •

			Թևիկները (ժայռուզները) պետք է կարգավորվեն աջ և ձախ ուղղություններով • Պետք է ապահովված լինի ածխային ֆիլտրով • Ներքին բլոկի գույնը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ 4. Կոմպլեկտավորում և միացում • Միացնող լարի երկարությունը (տեսանելի մաս) – ոչ պակաս, քան 500 սմ • Խրոցը – երկոտանի, կողային հողանցմամբ • Խողովակների երկարությունը – առնվազն 6 մետր 5. Չափսեր • Արտաքին բլոկ – $32 \times 92 \times 21$ սմ ($\pm 5\%$) • Ներքին բլոկ – $46 \times 72 \times 26$ սմ ($\pm 5\%$) 6. Մատակարարման և տեղադրման պայմաններ • Տեղադրումը և գործարկումը իրականացվում են վաճառողի կողմից՝ սեփական միջոցներով • Տեղադրման ընթացքում անհրաժեշտ է ապամոնտաժել և կրկին մոնտաժել այլումինե պատուհանների փեղկեր կամ առաջարկել պատվիրատուի համար ընդունելի այլընտրանքային լուծում • Անհրաժեշտության դեպքում հին օդորակիչը պետք է ապամոնտաժվի Կատարողի կողմից և տեղադրվի այլ սենյակում 7. Ապրանքի վիճակ • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված • Գործարանային փաթեթավորմամբ 8. Երաշխիք • Առնվազն 3 տարվա երաշխիքային սպասարկում 9. Տեղանքի ուսումնասիրություն Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ օդորակիչների տեղադրման տարածքներին՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեում գտնվող 12-հարկանի շենքում:
--	--	--	--