ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լայթինգ ՍՊԸ-ն ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Eurolight	Լուսատու օվալաձև, հոսանքի լարումը՝ AC65-265 Վ, ցանցի հաճախականությունը՝ 47-63 Հց, սպառվող հզորությունը՝ 100 Վտ, լուսային հոսքը՝ ոչ պակաս 16000 լյումեն, հզորության գործակիցը (pf)՝ »0.95, գունահաղորդման ինդեքսը (Ra)՝ »70, գունային ջերմաստիճանը՝ 3000 Կ, լուսադիոդների քանակը՝ 144 հատ, ջերմադիմացկունությունը՝ -50 +50 0C, լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 120, լուսավորման անկյունի կարգավորմամբ՝ 500, շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճանը՝ ոչ պակաս IP 66, աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 50000, չափսերը՝ 564*204*45 սմ (շեղումը՝ ±5%), ամրացման տրամագիծը՝ 6-6.5 սմ, խորությունը՝ 13 սմ, ամրացումը 2 հեղյուսի միջոցով, ամրակը՝ շարժական, քաշը՝ ոչ պակաս 3 կգ: Լուսատուն պետք է բաղկացած լինի առանձին մատրիցայից և առանձին դրայվերից: Դրայվերը պետք է լինի Philips, Osram կամ համարժեք, և դրայվերի պարամետրերը պետք է լինեն՝ 100 Վտ, չափսը՝ ոչ պակաս 175*68*45 մմ, INPUT-AC 220-240 Վ, 47.5-63 Հց, OUTPUT 46-143 Վ, 300mA -40+50C, ոչ պակաս IP65: Դրայվերները պետք է ունենան հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ շերտ (ոչ պլաստիկ), 2026 թվականի արտադրության: Լուսատուների ալյումինե պատյանին պետք է փորագրված լինի «ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ»: Փաթեթավորված, նոր, շահագործման ձեռնարկով (անձնագիր): Վաճառողը պետք է ապահովի լուսատուների պահեստամասերը՝ լուսատուների կյանքի նշված տևողությունն ապահովելու համար:

		Լուսատուները պետք է ունենան մոդելի և դրա տեխնիկական նկարագրի մասին տեղեկատվության հստակ նշում (հավելյալ կարող է նաև տրամադրվել տեղեկատվություն ԼԴ-ի, սնուցման սարքի և արտադրման երկրի մասին)։ Ապրանքի մատակարարման հետ միաժամանակ պետք է տրամադրվեն միացման սխեմաները և ցուցումները։ Լուսատուները պետք է ապահովեն գեղագիտական տեսք, ունենան ժամանակակից տեսք։ Երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 5 տարի, հետերաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի։ Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում լուսատուն պետք է նորոգվի երեք օրվա ընթացքում, ինչպես նաև խափանված լուսատուի ապամոնտաժումը և տեղադրում պետք է կատարի Վաճառողը։ Ապրանքների մատակարարման ժամանակ պետք է ներկայացնել լուսատուների համապատասխանության սերտիֆիկատը (համապատասխան նշված բնութագրի), որը կստուգվի Հայաստանի Հանրապետությունում գործող անկախ փորձագետի կողմից և կտրամադրվի համապատասխան եզրակացություն։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛАЙТИНГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЭՀ-ԷԱՃԱՊՁՐ-2026/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	марка	технические характеристики
1		