

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Рyбeж	Рyбeж	Рyбeж-20П прот. R3 (Addressable Fire Control Panel)	ООО «Рyбeж»	Հրդեհային և անվտանգության ազդանշանային կառավարման և անվտանգության ապահովման սարք Սարքը նախատեսված է՝ • Ավտոմատ և ձեռքով հրդեհային տվիչներից ազդանշանների ընդունման համար • «Հրդեհ», «Անսարքություն», «Տագնապ» ազդանշանների մշակման համար • Իրադարձությունների փոխանցման համար կենտրոնական վահանակին կամ օպերատոր համակարգին ՕՃՕ Օգտագործվում է հասցեական -անալոգային հրդե հրդեհային ազդանշանային համակարգերում:

					ՀՀի Հիմնական ֆունկցիաներ • Հասցեական սարքերի վերահսկում • Հրդեհի, կարճ միացման, գծի խզման և սարքերի խափանման ավտոմատ հայտնաբերում • Ահազանգման, ծխահեռացման, օդափոխության համակարգերի և վերելակների կառավարում • Ըստ ժամանակացույցի իրադարձությունների գրանցում • Տվյալների փոխանցում դիսպետչերական համակարգին • Ձեռքով կառավարում սարքից Համակարգի ճարտարապետություն • Տիպ` հասցեական -անալոգային •          Պրոտոկոլ R3-Lin • Կապ` RS-485 • Սարքերի քանակ` առնվազն 60 •          Ինտեգրում` Fire Sec կամ համարժեք ծրագրով Տեխնիկական բնութագիր Սնուցում • Հիմնական` 210-ից 230Վ,          50Հց • Ռեգերվային` մարտկոց (12Վ) Ինտերֆեյսներ • RS-485 • Հասցեական գծեր • Կառավարման գծեր Ավտանգություն • Գծերի վերահսկում • Ինքնադիագնոստիկա • Պաշտպանություն կարճ միացումից և գերբեռնվածությունից • Սնուցման վերահսկում • Ձերմաստիճան առնվազն
--	--	--	--	--	---

					-10°C....+50°C • Օդի հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 93% Կոնստրուկցիա • Պատյան՝ պլաստիկ/ մետաղե • Տեղադրում՝ պատին • Պաշտպանություն՝ առնվազն IP30 Համատեղելիություն • Աշխատանք նույն համակարգում Py6ex(R3) • Ամբողջական սինխրոնացում • Գործող տվիչների աջակցում Ինտեգրում • Միացում RS-485 • Աշխատանք առանց համակարգի փոփոխման • Համատեղելիություն գործող ծրագրի հետ Խիստ տեխնիկական պահանջ Մատակարարվող սարքը պարտադիր պետք է լինի լիովին համատեղելի գործող համակարգի հետ՝ աշխատող R3-Link պրոտոկոլով: Պարտադիր պայմաններ • Աշխատանք նույն ցանցում առանց կոնվերտորների • Ամբողջական համատեղելիություն գործող սարքերի հետ • Աշխատանք RS-485 գծով • Աջակցություն գործող հասցեական սարքերին • Սինխրոն աշխատանք մյուս հանգույցների հետ • Չի թույլատրվում պրոտոկոլի փոխակերպիչների օգտագործում • Չի թույլատրվում համակարգի
--	--	--	--	--	---

				վերակառուցում • Չի թույլատրվում մասամբ համատեղելի լուծումներ Սարքը պետք է լինի Рyδex համակարգի R3 պրոտոկոլով աշխատող ընդունիչ-կառավարման սարք, լիովին համատեղելի գործող համակարգի հետ, ապահովող ամբողջական ինտեգրում առանց լրացուցիչ սարքերի և փոփոխությունների : Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՄՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Рубеж	Рубеж	Рубеж-20П прот. R3 (Addressable Fire Control Panel)	ООО «Рубеж»	Հրդեհային և անվտանգության ազդանշանային կառավարման և անվտանգության ապահովման սարք Սարքը նախատեսված է՝ • Ավտոմատ և ձեռքով հրդեհային տվիչներից ազդանշանների ընդունման համար • «Հրդեհ», «Անսարքություն», «Տազնապ» ազդանշանների մշակման համար • Իրադարձությունների փոխանցման համար կենտրոնական վահանակին կամ օպերատոր համակարգին ՕՃՕ Օգտագործվում է հասցեական -անալոգային հրդե հրդեհային ազդանշանային համակարգերում:

					<p>ՀՀի Հիմնական ֆունկցիաներ •</p> <p>Հասցեական սարքերի վերահսկում</p> • Հրդեհի, կարճ միացման, գծի խզման և սարքերի խափանման ավտոմատ հայտնաբերում • - Ահազանգման, ծխահեռացման, օդափոխության համակարգերի և վերելակների կառավարում • Ըստ ժամանակացույցի իրադարձությունների գրանցում • - Տվյալների փոխանցում - դիսպետչերական համակարգին • - Ձեռքով կառավարում սարքից <p>Համակարգի ճարտարապետություն</p> • Տիպ` հասցեական -անալոգային •</li> <li>Պրոտոկոլ R3-Lin • Կապ` RS-485 • - Սարքերի քանակ` առնվազն 60 •</li> </ul> <p>Ինտեգրում` Fire Sec կամ համարժեք ծրագրով Տեխնիկական բնութագիր Սնուցում • Հիմնական` 210-ից 230Վ, 50Հց • Ռեգերվային` մարտկոց (12Վ)</p> <p>Ինտերֆեյսներ • RS-485 •</p> <p>Հասցեական գծեր • Կառավարման գծեր Ավտանգություն • Գծերի վերահսկում • Ինքնադիագնոստիկա</p> • Պաշտպանություն կարճ միացումից և գերբեռնվածությունից • Սնուցման վերահսկում • - Ջերմաստիճան առնվազն
--	--	--	--	--	--

					-10°C....+50°C • Օդի հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 93% Կոնստրուկցիա • Պատյան՝ պլաստիկ/ մետաղե • Տեղադրում՝ պատին • Պաշտպանություն՝ առնվազն IP30 Համատեղելիություն • Աշխատանք նույն համակարգում Py6ex(R3) • Ամբողջական սինխրոնացում • Գործող տվիչների աջակցում Ինտեգրում • Միացում RS-485 • Աշխատանք առանց համակարգի փոփոխման • Համատեղելիություն գործող ծրագրի հետ Խիստ տեխնիկական պահանջ Մատակարարվող սարքը պարտադիր պետք է լինի լիովին համատեղելի գործող համակարգի հետ՝ աշխատող R3-Link պրոտոկոլով: Պարտադիր պայմաններ • Աշխատանք նույն ցանցում առանց կոնվերտորների • Ամբողջական համատեղելիություն գործող սարքերի հետ • Աշխատանք RS-485 գծով • Աջակցություն գործող հասցեական սարքերին • Սինխրոն աշխատանք մյուս հանգույցների հետ • Չի թույլատրվում պրոտոկոլի փոխակերպիչների օգտագործում • Չի թույլատրվում համակարգի
--	--	--	--	--	---

				վերակառուցում • Չի թույլատրվում մասամբ համատեղելի լուծումներ Սարքը պետք է լինի Рyδex համակարգի R3 պրոտոկոլով աշխատող ընդունիչ-կառավարման սարք, լիովին համատեղելի գործող համակարգի հետ, ապահովող ամբողջական ինտեգրում առանց լրացուցիչ սարքերի և փոփոխությունների : Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	---