ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՎ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ԵՁԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	----	----	----	----	Տրանզիստորային ինվերտոր (TRANSISTOR INVERTER) գազի կոմպրեսորի յուղի պոմպերի համակարգում տեղադրման համար VFAS1-4007PL-WN1 0,75kW-1,8kWA-1HP INPUT U(V) 3PH 380/480 F(Hz) 50/60 I(A)3,7max OUTPUT U(V) 3PH 380/480 F(Hz) 0,01/500 (0,1/1000) I (A) 2,3 (CF 4kHz) որը պետք է համատեղելի լինի համակարգում տեղադրված TOSHIBA ընկերության մյուս երեք ինվերտորների հետ, իր բոլոր պարամետրերով : Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի

					համապատասխանության հավաստագիր,տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի: «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ աշխատում է ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 և ISO 37001-2016 ստանդարտների պահանջներին համապատասխան:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪЭЕЧ-ЕЦЖЦПЭР-26/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	----	----	----	----	Транзисторный инвертор (TRANSISTOR INVERTER) для установки в систему газокомпрессорного масляного насоса VFAS1-4007PL-WN1 0,75 кВт-1,8 кВт-1 л.с. ВХОД U(В) 3РН 380/480 F(Hz) 50/60 I(A)3,7макс. ВЫХОД U(В) 3РН 380/480 F(Hz) 0,01/500 (0,1/1000) I(A) 2,3 (CF 4 кГц), который должен быть совместим с тремя другими инверторами TOSHIBA, установленными в системе, по всем параметрам. К изделию необходимо приложить сертификат

					соответствия качества, информацию о производителе, стране-изготовителе и дате производства. Поставляемые изделия должны быть новыми и неиспользованными. Гарантийный срок 1 год. ЗАО «Ереванская тепловая электростанция» работает в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 и ISO 37001-2016.