ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՇՄՆԵՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/05 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	APC	APC	APC BX2200MI-GR	APC	Անխափան սնուցման սարք Ընդհանուր հատկանիշներ Հիմնական • Հիմնական մուտքային և ելքային լարումը 230 Վ • Գնահատված հզորությունը առնվազն 1200 Վտ • Գնահատված հզորությունը առնվազն 2200 VA • Մուտքի միացման տեսակը առնվազն Schuko CEE 7/7P • Առնվազն 4 հատ Schuko տիպի ելքային միացում • Մալուխի երկարությունը առնվազն 1.2 մ • Մալուխների քանակը առնվազն 1 • Մարտկոցի տեսակը կապարաթթվային մարտկոց

						Մարտկոցներ և գործարկման ժամանակ • Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը առնվազն 8 ժ • Մարտկոցի լարումը առնվազն 24 Վ • Մարտկոցի հզորությունը առնվազն 9.0 Ահ • Փոխարինվող մարտկոց՝ համապատասխանող արտադրողի կողմից սահմանված տեխնիկական չափորոշիչներին Մուտքային • Մուտքային հաճախականություն առնվազն 50/60Hz + / -5hz ավտոմատ հայտնաբերմամբ • Հիմնական գործողությունների համար մուտքային լարման միջակայք առնվազն 140 - 300 Վ • Մուտքային հզորության գործակիցը լրիվ բեռնվածությամբ առնվազն 0,54 Ելքային • Առավելագույն կարգավորելի հզորություն (Վտ) առնվազն 1200 Վտ • Ելքային հաճախականություն (ցանցի համաժամացում) առնվազն 50 / 60Hz + / - 1HZ համաժամեցում ցանցի հետ • UPS տեսակը գծային ինտերակտիվ • Ալիքի ձևի տեսակը աստիճանական մոտարկում սինուսային ալիքին • Աշխատանքային ժամանակը լրիվ

						բեռնվածությամբ առնվազն 1 րոպե 1200 Վտ • Աշխատանքային ժամանակը կես բեռնվածությամբ առնվազն 8 րոպե 600 Վտ • Առավելագույն կարգավորելի հզորություն առնվազն 2200 VA • Փոխանցման տիպիկ ժամանակը առնվազն 6մվ, առավելագույնը առնվազն 10մվ Համապատասխանություն Համապատասխանության վկայականներ առնվազն՝ • CB, CE, EAC Ստանդարտներ առնվազն՝ • EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 • EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 • EN/IEC 62040-2:2018 Կառավարման վահանակ • LED կարգավիճակի ցուցիչ իրական ժամանակում Գնահատված լարման ալիքի էներգիա • Առնվազն 273 Ջոուլ Պաշտպանության դաս • Առնվազն IP20 Աղմուկի մակարդակը • Ոչ ավելի քան 40 դԲԱ Շահագործման ընթացքում շրջակա օդի ջերմաստիճանը • Առնվազն 0 - 40 °C Աշխատանքային բարձրությունը ծովի մակարդակից • Առնվազն 0 - 3000 մ Պահպանման ընթացքում շրջակա օդի ջերմաստիճանը •

					Առնվազն -15 - 40 °C Ֆիզիկական չափերը և քաշը • Չափերը՝ կոմպակտ, նախատեսված սեղանի կամ հատակային տեղադրման համար • Քաշը՝ արտադրողի ստանդարտների շրջանակում Երաշխիք և պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)) • Արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄՆԷՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	APC	APC	APC BX2200MI-GR	APC	Անխափան սնուցման սարք Ընդհանուր հատկանիշներ Հիմնական • Հիմնական մուտքային և ելքային լարումը 230 Վ • Գնահատված հզորությունը առնվազն 1200 Վտ • Գնահատված հզորությունը առնվազն 2200 VA • Մուտքի միացման տեսակը առնվազն Schuko CEE 7/7P • Առնվազն 4 հատ Schuko տիպի ելքային միացում • Մալուխի երկարությունը առնվազն 1.2 մ • Մալուխների քանակը առնվազն 1 • Մարտկոցի տեսակը կապարաթթվային մարտկոց

						Մարտկոցներ և գործարկման ժամանակ • Մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը առնվազն 8 ժ • Մարտկոցի լարումը առնվազն 24 Վ • Մարտկոցի հզորությունը առնվազն 9.0 Ահ • Փոխարինվող մարտկոց՝ համապատասխանող արտադրողի կողմից սահմանված տեխնիկական չափորոշիչներին Մուտքային • Մուտքային հաճախականություն առնվազն 50/60Hz + / -5hz ավտոմատ հայտնաբերմամբ • Հիմնական գործողությունների համար մուտքային լարման միջակայք առնվազն 140 - 300 Վ • Մուտքային հզորության գործակիցը լրիվ բեռնվածությամբ առնվազն 0,54 Ելքային • Առավելագույն կարգավորելի հզորություն (Վտ) առնվազն 1200 Վտ • Ելքային հաճախականություն (ցանցի համաժամացում) առնվազն 50 / 60Hz + / - 1HZ համաժամեցում ցանցի հետ • UPS տեսակը գծային ինտերակտիվ • Ալիքի ձևի տեսակը աստիճանական մոտարկում սինուսային ալիքին • Աշխատանքային ժամանակը լրիվ

						բեռնվածությամբ առնվազն 1 րոպե 1200 Վտ • Աշխատանքային ժամանակը կես բեռնվածությամբ առնվազն 8 րոպե 600 Վտ • Առավելագույն կարգավորելի հզորություն առնվազն 2200 VA • Փոխանցման տիպիկ ժամանակը առնվազն 6մվ, առավելագույնը առնվազն 10մվ Համապատասխանություն Համապատասխանության վկայականներ առնվազն՝ • CB, CE, EAC Ստանդարտներ առնվազն՝ • EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 • EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 • EN/IEC 62040-2:2018 Կառավարման վահանակ • LED կարգավիճակի ցուցիչ իրական ժամանակում Գնահատված լարման ալիքի էներգիա • Առնվազն 273 Ջոուլ Պաշտպանության դաս • Առնվազն IP20 Աղմուկի մակարդակը • Ոչ ավելի քան 40 դԲԱ Շահագործման ընթացքում շրջակա օդի ջերմաստիճանը • Առնվազն 0 - 40 °C Աշխատանքային բարձրությունը ծովի մակարդակից • Առնվազն 0 - 3000 մ Պահպանման ընթացքում շրջակա օդի ջերմաստիճանը •

					Առնվազն -15 - 40 °C Ֆիզիկական չափերը և քաշը • Չափերը՝ կոմպակտ, նախատեսված սեղանի կամ հատակային տեղադրման համար • Քաշը՝ արտադրողի ստանդարտների շրջանակում Երաշխիք և պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)) • Արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։