ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-------	-------	-------	Սույն տեխնիկական բնութագիրը սահմանում է մատակարարման ենթակա անխափան սնուցման սարքի նվազագույն տեխնիկական, գործառութային և երաշխիքային պահանջները: Մատակարարվող անխափան սնուցման սարքը պետք է լինի Line-Interactive UPS՝ AVR ավտոմատ լարման կարգավորմամբ: Սարքի նոմինալ հզորությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 1000VA, ակտիվ հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 600W, մուտքային և ելքային լարումը՝ 230V AC, մուտքային լարման աշխատանքային միջակայքը՝ ոչ նեղ, քան 170–280V, հաճախականությունը՝ 50/60Hz ավտոմատ ճանաչմամբ: UPS-ը պետք է ունենա ոչ պակաս, քան 4 հատ Schuko / CEE 7 տեսակի ելքային վարդակ, որոնք պետք է ապահովեն մարտկոցային պահուստային սնուցում և

					գերլարման պաշտպանություն: Մարտկոցը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 12V / 9Ah, լիցքավորման տիպային ժամանակը՝ ոչ ավելի, քան 8 ժամ, իսկ մարտկոցային ռեժիմի անցման ժամանակը՝ տիպային ոչ ավելի, քան 6 ms, առավելագույնը՝ ոչ ավելի, քան 10 ms: Սարքը պետք է ունենա LED կարգավիճակի ցուցադրում, ձայնային ազդանշաններ մարտկոցային աշխատանքի, մարտկոցի ցածր լիցքի և գերբեռնվածության դեպքում, ինչպես նաև պաշտպանություն գերբեռնվածությունից, կարճ միացումից, լարման տատանումներից և գերլարումներից: Պաշտպանության աստիճանը պետք է լինի առնվազն IP20, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0°C-ից մինչև +40°C կամ ավելի լայն միջակայք: Սարքը պետք է ունենա պատին կամ հարթ մակերեսի վրա ամրացման հնարավորություն՝ արտադրողի կողմից նախատեսված կառուցվածքային լուծմամբ, առանց սարքի վրա ինքնաշեն փոփոխման կամ լրացուցիչ ոչ գործարանային միջամտության: Սարքը պետք է ունենա CE կամ համարժեք համապատասխանության սերտիֆիկացում և համապատասխանի UPS սարքերի համար կիրառելի EN/IEC 62040 շարքի կամ համարժեք միջազգային ստանդարտների պահանջներին՝ էլեկտրական անվտանգության և էլեկտրամագնիսական համատեղելիության մասով: Պարտադիր պայման Մատակարարվող UPS սարքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, մատակարարման պահին UPS սարքի և դրա ներքին մարտկոցի արտադրության ամսաթիվը չպետք է գերազանցի 12 ամիսը: Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել կամ

				ապահովել սարքի և ներքին մարտկոցի արտադրության տարվա և ամսվա նույնականացման հնարավորություն՝ արտադրողի կողմից սահմանված նույնականացման եղանակով՝ պիտակի, սերիական համարի, արտադրողի պաշտոնական տվյալների բազայի կամ արտադրողի/լիազորված ներկայացուցչի տեղեկանքի միջոցով: Արտադրության տարվա և ամսվա նույնականացման անհնարինության դեպքում մատակարարված ապրանքը համարվում է տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող: Մատակարարվող սարքի համար պետք է ապահովվի ոչ պակաս, քան 1 տարի երաշխիքային սպասարկում՝ սկսած ապրանքի հանձնման-ընդունման օրվանից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	-------	-------	-------	Данная техническая спецификация определяет минимальные технические, функциональные требования и требования к гарантии на поставляемый источник бесперебойного питания. Поставляемый источник бесперебойного питания должен представлять собой линейно-интерактивный ИБП с автоматической регулировкой напряжения AVR. Номинальная мощность устройства должна быть не менее 1000 ВА, активная мощность не менее 600 Вт, входное и выходное напряжение 230 В переменного тока, диапазон рабочего входного напряжения не уже 170–280 В, частота 50/60 Гц с автоматическим распознаванием. ИБП должен иметь не менее 4 выходных розеток типа Schuko/CEE 7, обеспечивающих резервное питание от батареи и защиту от

					перенапряжения. Батарея должна иметь емкость не менее 12 В/9 Ач, типичное время зарядки не более 8 часов, а время переключения режимов работы от батареи обычно не более 6 мс, максимум не более 10 мс. Устройство должно иметь светодиодный индикатор состояния, звуковые сигналы о работе от батареи, низком заряде батареи и перегрузке, а также защиту от перегрузки, короткого замыкания, колебаний напряжения и перенапряжения. Степень защиты должна быть не менее IP20, диапазон рабочих температур от 0°C до +40°C или более широкий диапазон. Устройство должно иметь возможность монтажа на стену или плоскую поверхность с использованием конструктивного решения, предоставленного производителем, без самостоятельных модификаций устройства или дополнительных вмешательств, не связанных с заводской сборкой. Устройство должно иметь сертификат соответствия CE или эквивалентный и соответствовать требованиям серии EN/IEC 62040 или эквивалентным международным стандартам, применимым к ИБП, в отношении электробезопасности и электромагнитной совместимости. Обязательное условие: поставляемый ИБП должен быть новым, в заводской упаковке, дата изготовления ИБП и его внутренней батареи на момент поставки не должна превышать 12 месяцев. Поставщик обязан предоставить или обеспечить возможность идентификации года и месяца изготовления

				устройства и его внутренней батареи с помощью метода идентификации, указанного производителем, например, этикетки, серийного номера, официальной базы данных производителя или ссылки от производителя/уполномоченного представителя. В случае невозможности идентификации года и месяца изготовления, поставленное изделие считается не соответствующим техническим характеристикам. На поставленное устройство должно распространяться гарантийное обслуживание сроком не менее 1 года, начиная с даты поставки-приемки изделия.