

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սաֆ Թիմ ՍՊԸ-ն «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/21» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	http://www.yarpojinvest.ru/	OnL	ՌԴ	OY-5 տիպի կրակմարիչը նախատեսված են Էլ. սարքավորումների վրա հրդեհը մարելու համար: Աշխաթթվային Նյութի կշիռը լինի՝ 5 կգ: Աշխատանքային առավելագույն ճնշումը լինի 5.8 ՄՊա: Կրակմարիչը պահպանվում է - 40 C0 + 50 C0 ջերմաստիճանի պայմաններում: Հրդեհաշիջման տևողությունը լինի 8-9 վրկ.: Շթի երկարությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 3 մետր: Կրակմարիչի քաշը 16 կգ: Կրակմարիչների գլխիկները լինեն բազմակի օգտագործման: Պետք է լինի 2026թ. արտադրության: Կրակմարիչի իրանի օգտագործման ժամկետը՝ 15 տարի: Կրակմարիչի իրանի վրա դաջված լինի արտադրության տարեթիվը: Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը՝ 10 տարվա ընթացքում անսահմանափակ: Կրակմարիչի մեկ օրինակը

				համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Մասնակիցը յուրաքանչյուր կրակմարիչի հետ միասին պետք է ներկայացնի կրակմարիչի անձնագիր: Կրակմարիչները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САФ ТИМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «РТС-ЕЦДЦПР-26/21» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	http://www.yarpojinvest.ru/	ОУ-5	РФ	Огнетушители типа ОУ – 5 предназначены для тушения пожара на эл.оборудовании. Вес углекислого вещества должен быть 5 кг. Максимальное рабочее давление должно быть 5.8 Мпа. Огнетушитель хранится при температуре: от - 40 С0 до + 50 С0. Продолжительности тушения пожара должна составлять 8-9 сек. Расстояние струи при работе не менее 3 метров. Вес огнетушителя 16 кг. Головка огнетушителей должна быть многоразового использования. Должен быть производства 2026 года. Срок службы корпуса огнетушителя – 10 лет. На корпусе огнетушителя должны быть нанесены: год производства, марка и т.д., также на армянском языке. Срок перезарядки огнетушителя: неограничен в течение 10 лет. Согласовать с Заказчиком один

				экземпляр огнетушителя. Участник должен предоставить паспорт огнетушителя вместе с каждым огнетушителем. Огнетушители должны быть неиспользованным. Транспортировку и разгрузку товара осуществляет Продавец.
--	--	--	--	---