

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՆՏԱՔՑՍ ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	վթարային գեներատորներ	վթարային գեներատորներ	վթարային գեներատորներ	վթարային գեներատորներ	Շարժիչ Աշխատանքային իզոլությունը 88կՎԱ/70կՎտ Աշխատանքային ծավալ, ոչ ավել քան (L) 4,5 Հովացման համակարգ՝ ջրային/անտիֆրիզ Արտանետման ստանդարտ ISO8178-54C1 /EAPP Ֆիզիկական չափերը մոտավոր (Երկարություն x լայնություն x բարձրություն) (mm) 2650x950x1660 Օդի ներածման համակարգ Պահանջվող օդի հոսքը ոչ ավել (m³/min) 287 Հովացման համակարգ Սառեցման հեղուկի մաքսիմալ ծավալը (L) 30 Սառեցման հեղուկի առավելագույն ջերմաստիճանը(°C)

						105 Թերմոստատի բացման ջերմաստիճան 76/80(°C) Յուղման համակարգ Յուղի ծավալը Մինիմալ/ Մաքսիմալ (L) 10 / 14 Աղմուկի մակարդակը Աղմուկը (dB(A)) համաձայն ISO 8528 ստանդարտի, ոչ ավել 111.7 7մ հեռավորության վրա Վառելիքի համակարգ Դեկավարվող` ECU Էլեկտրական համակարգ Էլեկտրական սնուցման համակարգը (V) 12/24 Մեկնարկիչի հզորությունը, ոչ ավել (kW) 5.4 Մարտկոցի լիցքավորիչ (A) 70 Վառելիքի ծախսը Վառելիքի ծախսը 100% բեռնվածության դեպքում մոտ 205.5 գ/kW կամ ոչ ավել 18,8 լ/ժ -ից Ալտերնատոր Ելքային լարում` V 230/400 Հաճախականություն` HZ 50 Ավտոմատ լարման կարգավորում` $\pm\%$ 0,5 Չգուշացման համակարգ` ինքնազգուշացում Ալտերնատորը պետք է համապատասխանի միջազգային հետևյալ ստանդարտներին եւ կանոններին - IEC 60034, NEMA MG 1.32-33, ISO 8528-3, CSA C22.2 n°100-14 եւ UL 1446 (UL 1004). Համապատասխանեցվում է նաեւ IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC
--	--	--	--	--	--	--

				61000-6-4, VDE 0875G, VDE 0875N եւ EN 55011, Եվրոպական զոնայի համար նախատեսված 1-ին դասի A դասին: Այն պետք է արտադրված լինի ISO 9001 եւ ISO 14001 որակի չափանիշներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օրացուցային օր:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎՈՆՏՄԱՔՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	վթարային գեներատորներ	վթարային գեներատորներ	վթարային գեներատորներ	վթարային գեներատորներ	Շարժիչ Աշխատանքային հզորությունը 88կՎԱ/70կՎտ Աշխատանքային ծավալ, ոչ ավել քան (L) 4,5 Հովացման համակարգ՝ ջրային/անտիֆրիզ Արտանետման ստանդարտ ISO8178-54C1 /EAPP Ֆիզիկական չափերը մոտավոր (Երկարություն x լայնություն x բարձրություն) (mm) 2650x950x1660 Օդի ներածման համակարգ Պահանջվող օդի հոսքը ոչ ավել (m³/min) 287 Հովացման համակարգ Սառեցման հեղուկի մաքսիմալ ծավալը (L) 30 Սառեցման հեղուկի առավելագույն ջերմաստիճանը(°C)

						105 Թերմոստատի բացման ջերմաստիճան 76/80(°C) Յուղման համակարգ Յուղի ծավալը Մինիմալ/ Մաքսիմալ (L) 10 / 14 Աղմուկի մակարդակը Աղմուկը (dB(A)) համաձայն ISO 8528 ստանդարտի, ոչ ավել 111.7 7մ հեռավորության վրա Վառելիքի համակարգ Դեկավարվող` ECU Էլեկտրական համակարգ Էլեկտրական սնուցման համակարգը (V) 12/24 Մեկնարկիչի հզորությունը, ոչ ավել (kW) 5.4 Մարտկոցի լիցքավորիչ (A) 70 Վառելիքի ծախսը Վառելիքի ծախսը 100% բեռնվածության դեպքում մոտ 205.5 գ/kW կամ ոչ ավել 18,8 լ/ժ -ից Ալտերնատոր Ելքային լարում` V 230/400 Հաճախականություն` HZ 50 Ավտոմատ լարման կարգավորում` ±% 0,5 Չգուշացման համակարգ` ինքնազգուշացում Ալտերնատորը պետք է համապատասխանի միջազգային հետևյալ ստանդարտներին եւ կանոններին - IEC 60034, NEMA MG 1.32-33, ISO 8528-3, CSA C22.2 n°100-14 եւ UL 1446 (UL 1004). Համապատասխանեցվում է նաեւ IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC
--	--	--	--	--	--	--

				61000-6-4, VDE 0875G, VDE 0875N եւ EN 55011, Եվրոպական զոնայի համար նախատեսված 1-ին դասի A դասին: Այն պետք է արտադրված լինի ISO 9001 եւ ISO 14001 որակի չափանիշներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օրացուցային օր:
--	--	--	--	---