

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍ ՊԻ ԷՍ ԳՐՈՒՊ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Арпат	TCC АД-120С	TCC АД-120С	ООО «Арпат»	Դիզելային գեներատոր SUU ԱԴ-120Ս- T400 աղմկամեկուսիչ պատյանով և ԱՎՌ-ով (Ավտոմատ Ռեգերվի Միացում) Տիպ՝ դիզելային Էլեկտրագեներատոր Մոդել՝ TCC АД-120С-T400 Կատարում՝ աղմկամեկուսիչ պաշտպանիչ պատյանով Ավտոմատացում՝ ԱՎՌ (Ավտոմատ Ռեգերվի Միացման համակարգ) Էլեկտրական բնութագրեր Անվանական հզորություն՝ 120 կՎտ (150 կՎԱ) Առավելագույն (ռեգերվային) հզորություն՝ 132 կՎտ (165 կՎԱ) Ելքային լարում՝ 400/230 Վ

					Հաճախականություն՝ 50 Հց Փուլերի քանակ՝ 3 Հոսանքի անվանական ուժ՝ 216 Ա Հզորության գործակից (Cos φ)՝ 0.8 Շարժիչ Տեսակ՝ դիզելային, 4-հարվածային, հեղուկային սառեցմամբ Մոդել՝ TSS Diesel TDK 132 6LT Գլանների քանակ՝ 6 Պտտման հաճախականություն՝ 1500 պտ/րոպե Գործարկում՝ էլեկտրական ստարտերով Գեներատոր Մոդել՝ TSS-SA-120 Լարման կարգավորում՝ ավտոմատ Գեներատորի տեսակ՝ սինխրոն, առանց խոզանակների (Brushless) Վառելիքային համակարգ Վառելիք՝ դիզելային Վառելիքի բաքի տարողություն՝ 240 լ Վառելիքի ծախս (50% բեռնվածության դեպքում)՝ մոտ 16.5 լ/ժ Վառելիքի ծախս (75% բեռնվածության դեպքում)՝ մոտ 25 լ/ժ Վառելիքի ծախս (100% բեռնվածության դեպքում)՝ մոտ 33 լ/ժ Կառուցվածքային տվյալներ Կատարում՝ աղմկամեկուսիչ և եղանակային ազդեցություններից պաշտպանված պատյան Չափեր (Ե×Լ×Բ)՝ մոտ 2900 × 1050 × 1420 մմ Քաշ՝ մոտ 1650 կգ ԱՎՌ (ATS)
--	--	--	--	--	---

				համակարգ Էլեկտրամատակարարման հիմնական ցանցի անջատման դեպքում ավտոմատ գործարկում Ցանցի վերականգնման դեպքում ավտոմատ անջատում և վերադարձ հիմնական սնուցման աղբյուրին Նախատեսված է անընդհատ և հուսալի Էլեկտրամատակարարում ապահովելու համար Աշխատանքային պայմաններ Հաճախականություն՝ 50 Հց Լարում՝ 400/230 Վ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ արտադրողի սահմանած պայմաններին համապատասխան Սարքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Սարքի հետ պետք է տրամադրվեն օգտագործման հրահանգները և տեխնիկական փաստաթղթերը: Երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի առնվազն 24 ամիս՝ սարքի տեղադրման և պատվիրատուի կողմից ընդունման օրվանից: Լրացուցիչ պահանջներ: Առաքումը, տեղադրումը՝ մատակարարի միջոցներով և հաշվին:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

S P S GROUP в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94P4-ECXU72P-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					