

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/40-ՎԼ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	վառելիքի լիցքավորիչներ	Կոնտեյներային ավտոլցակայան, որը պետք է համապատասխանի հետևյալ բնութագրերին. Ռեգերվուարը պետք է լինի հորիզոնական, երկպատ, վերգետնյա, 4 մ ³ ծավալով, բաժանված 2 խցիկի՝ 3 և 1 մ ³ , պատրասված C13 տիպի պողպատից, պատերի հաստությունը՝ 4 մմ: Միջպատային տարածությունը պետք է լինի հերմետիկացված և լցված ազոտով: Ռեգերվուարը՝ պետք է լինի հագեցած միջպատային տարածության հերմետիկության վերահսկման համակարգով: Կոնտեյներային ավտոլցակայանը պետք է հագեցած լինի սպասարկման դիտահորով, հենարաններով, մետաղական աստիճանով և սպասարկման հարթակով: 1.Պետք է ունենա. 1.1. Էկոլոգիական տակդիր՝ վառելիքաբաշխիչ աշտարակի և լցավորման պոմպի տակ՝ թափված հեղուկը հավաքելու համար: 1.2. Խցիկ՝ դատարկման հանգույցի համար՝ դռներով և այլումինե հատակով: Խցիկ վառելիքաբաշխիչ աշտարակի համար՝ դռներով և այլումինե հատակով: 1.3 Կմախք (կարկաս)՝ պատրաստված մետաղական պրոֆիլավորված խողովակներից, երեսպատված 50 մմ հաստության փրփրապոլիուրեթանային սենդվիչ- պանելներով (նախընտրելի գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): 2. Կոնտեյներային ավտոլցակայանը ներառում է. 2.1. Բեռնաբարձման օղակ՝ 4 հատ: 2.2. Հենարանային տակդիր՝ 4 հատ: 2.3. Դիտահոր՝ 800 մմ կափարիչով՝ 2 հատ: 2.4. Արտաքին աստիճան՝ 1 հատ: 2.5.

		Սպասարկման հարթակ ցանկապատով (բազրիքով)՝ 1 հատ: 3. Լցավորման գիծ. 3.1. Խողովակաշար ДУ80 տիպի՝ 2 հատ: 3.2. Լողանային անջատիչ փական КОП-80 տիպի՝ 2 հատ: 3.3. Կրակապահպանիչ ОП-80 տիպի՝ 2 հատ: 3.4. Հետադարձ փական КО-80 տիպի՝ 2 հատ: 3.5. Գնդավոր փական КШФ-80 տիպի՝ 2 հատ: 3.6. Լցավորման հանգույց УН-80 տիպի՝ 2 հատ: 4. Բաշխման գիծ. 4.1. Վառելիքի բաշխման կայան՝ 1 տեսակի վառելիքի համար, որն ունի ներծծող հիդրավիկա, լուսադիողային կամ հեղուկ բյուրեղային ինդիկացիայով Էկրան, 500մմ ճկափողի երկարություն, ավտոմատ անջատիչ փականով լիցքավորման ատրճանակ, 220 Վ աշխատանքային լարում, 50լ/րոպե արտադրողականություն - 2 հատ: 4.2. Խողովակաշար ДУ40 տիպի՝ 2 հատ: 4.3. Հետադարձ փական ОКН-40 տիպի՝ 2 հատ: 4.4. Կրակապահպանիչ ОП-50 տիպի՝ 2 հատ: 4.5. Գնդավոր փական КШФ-40 տիպի՝ 2 հատ: 5. Օդահեռացման / Դեաերացիայի գիծ 5.1. Խողովակաշար ДУ50 տիպի՝ 2 հատ: 5.2. Շնչառական փական СМДК-50 տիպի՝ 2 հատ: 6. Չափիչ սարքավորում 6.1. Ճյուղախողովակ (Պատրուբոկ) ДУ80 տիպի՝ 2 հատ: 6.2. Չափիչ դիտահոր ЛЗ-80 տիպի՝ 2 հատ: 6.3. Ծալովի հովանոց՝ ծխնիների վրա՝ 2 հատ: 6.4. Չափածող МШС-3,5 տիպի՝ 1 հատ (կից լրակազմում): 7. Նստվածքազատման գիծ ДУ-40 տիպի՝ կափարիչով՝ 2 հատ: 8. Հրդեհաշիջման ինքնավար համակարգ՝ 2 հատ: 9. Էլեկտրական կառավարման վահանակ «Ex» տիպի, պայթյունապաշտպան: 10. Լեդ / Լուսադիողային լուսատու «Ex» տիպի, պայթյունապաշտպան՝ 2 հատ: 11. Տրամաչափարկման (կալիբրավորման) աղյուսակ (երկրաչափական մեթոդ): 12. Թույլտվական փաստաթղթերի փաթեթ, արտադրանքի անձնագիր: Չափսերը՝ ոչ ավել, քան՝ 3000 × 2400 × 2550 (բարձրություն) մմ, զանգվածը՝ ոչ ավել, քան 5000 կգ: Տեսքը՝ համաձայն Էսքիզ N 1-ի: Երաշխիք՝ 12 ամիս՝ մատակարարի կողմից գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների անցկացման օրվանից: Ավտոլցակայանի առավելագույն օգտագործվող հզորությունը՝ 5 կՎտ: Վառելիքի հաշվառման/չափման թույլատրելի սխալանքը՝ 0,25%: Ավտոլցակայանը պետք է համապատասխանի հակահրդեհային անվտանգության և Էկոլոգիական գործող բոլոր նորմերին: Բոլոր վերոնշյալ չափերի շեղումները՝ ±5 %: Տեխնիկական բնութագրում նշված բոլոր դետալների և (կամ) հանգույցների անվանումները ներկայացված են որպես կողմնորոշիչ տիպային անալոգ: Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-SLSԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/40-ՎԼ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1		