

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԱՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	BALLU	BALLU	BALLU	BALLU	Շարժական օդորակիչ Շարժական մոնոբլոկային օդորակիչ, նախատեսված փակ տարածքների օդի սառեցման և տաքացման համար: Տեսակը՝ շարժական, հատակային, մոնոբլոկային: Հիմնական աշխատանքային ռեժիմները՝ սառեցում և տաքացում: Լրացուցիչ ռեժիմներ՝ օդափոխություն, օդի չորացում, ավտոմատ և գիշերային ռեժիմ: Սառեցման անվանական հզորությունը՝ առնվազն 4.2 կՎտ (14,000 BTU): Տաքացման հզորությունը՝ առնվազն 3.5 կՎտ:

					Սպասարկվող տարածքը՝ առնվազն 35 մ²: Օդի արտադրողականությունը՝ առնվազն 390 մ³/ժ: Սառնագենտի տեսակը՝ R410A: Էներգաարդյունավետության դասը՝ A կամ ավելի բարձր: Էլեկտրասնուցումը՝ 220-240 Վ, 50 Հց: Առավելագույն աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 50 դԲ: Տաք օդի հեռացման համար պետք է նախատեսված լինի ճկուն օդատար խողովակ՝ արտաքին միջավայր դուրսբերման հնարավորությամբ: Օդատարի տրամագիծը՝ 150 մմ: Օդատարի երկարությունը՝ մոտ 1.5 մ: Պետք է նախատեսված լինի պատուհանի բացվածքով օդատարի դուրսբերման հնարավորություն և համապատասխան միացման պարագաներ: Օդատար խողովակը՝ ճկուն, գոֆրացված տիպի, ջերմակայուն և տվյալ սարքի հետ համատեղելի: Օդատարի ելքը պետք է հնարավոր լինի տեղադրել պատուհանի բացվածքում՝ համապատասխան պատուհանային ադապտերի/միջադիրի միջոցով, որը փակում է դրսի օդի ներթափանցումը
--	--	--	--	--	---

					հովացվող/տաքացվող տարածք: Ադապտերը պետք է լինի սարքի կոմպլեկտավորման մեջ: Եթե սարքը չունի նման ադապտեր, վաճառողը պարտավորվում է տրամադրել այլ ադապտեր, տրվող սարքի հետ համատեղելի նշված արժեքի մեջ: Կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակով կամ անմիջապես սարքի վրա գտնվող սեղմակներով: Պետք է ունենա շարժական անիվներ՝ սարքի տեղափոխման համար: Չափերը՝ մոտ 688 x 419 x 358 մմ (ԲxԼxԽ), թույլատրելի շեղմամբ: Քաշը՝ մոտ 29 կգ: Պետք է ունենա կոնդենսատի ավտոմատ հեռացման/գոլորշիացման հնարավորություն: Պետք է ունենա գերտաքացումից և այլ շահագործման ռիսկերից համապատասխան պաշտպանություն: Մատակարարման կոմպլեկտը պետք է ներառի օդատար խողովակը, պատուհանային միացման պարագաները, հեռակառավարման վահանակը և շահագործման հրահանգը: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---

					Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը և պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում մինչև 3-րդ հարկ բարձրացումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից՝ Վաճառողի միջոցներով և հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	BALLU	BALLU	BALLU	BALLU	Շարժական օդորակիչ Շարժական մոնոբլոկային օդորակիչ, նախատեսված փակ տարածքների օդի սառեցման և տաքացման համար: Տեսակը՝ շարժական, հատակային, մոնոբլոկային: Հիմնական աշխատանքային ռեժիմները՝ սառեցում և տաքացում: Լրացուցիչ ռեժիմներ՝ օդափոխություն, օդի չորացում, ավտոմատ և գիշերային ռեժիմ: Սառեցման անվանական հզորությունը՝ առնվազն 4.2 կՎտ (14,000 BTU): Տաքացման հզորությունը՝ առնվազն 3.5 կՎտ:

						Սպասարկվող տարածքը՝ առնվազն 35 մ²: Օդի արտադրողականությունը՝ առնվազն 390 մ³/ժ: Սառնագենտի տեսակը՝ R410A: Էներգաարդյունավետության դասը՝ A կամ ավելի բարձր: Էլեկտրասնուցումը՝ 220-240 Վ, 50 Հց: Առավելագույն աղմուկի մակարդակը՝ ոչ ավելի, քան 50 դԲ: Տաք օդի հեռացման համար պետք է նախատեսված լինի ճկուն օդատար խողովակ՝ արտաքին միջավայր դուրսբերման հնարավորությամբ: Օդատարի տրամագիծը՝ 150 մմ: Օդատարի երկարությունը՝ մոտ 1.5 մ: Պետք է նախատեսված լինի պատուհանի բացվածքով օդատարի դուրսբերման հնարավորություն և համապատասխան միացման պարագաներ: Օդատար խողովակը՝ ճկուն, գոֆրացված տիպի, ջերմակայուն և տվյալ սարքի հետ համատեղելի: Օդատարի ելքը պետք է հնարավոր լինի տեղադրել պատուհանի բացվածքում՝ համապատասխան պատուհանային ադապտերի/միջադիրի միջոցով, որը փակում է դրսի օդի ներթափանցումը
--	--	--	--	--	--	---

					հովացվող/տաքացվող տարածք: Ադապտերը պետք է լինի սարքի կոմպլեկտավորման մեջ: Եթե սարքը չունի նման ադապտեր, վաճառողը պարտավորվում է տրամադրել այլ ադապտեր, տրվող սարքի հետ համատեղելի նշված արժեքի մեջ: Կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակով կամ անմիջապես սարքի վրա գտնվող սեղմակներով: Պետք է ունենա շարժական անիվներ՝ սարքի տեղափոխման համար: Չափերը՝ մոտ 688 × 419 × 358 մմ (Բ×Լ×Խ), թույլատրելի շեղմամբ: Քաշը՝ մոտ 29 կգ: Պետք է ունենա կոնդենսատի ավտոմատ հեռացման/գոլորշիացման հնարավորություն: Պետք է ունենա գերտաքացումից և այլ շահագործման ռիսկերից համապատասխան պաշտպանություն: Մատակարարման կոմպլեկտը պետք է ներառի օդատար խողովակը, պատուհանային միացման պարագաները, հեռակառավարման վահանակը և շահագործման հրահանգը: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---

					Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը և պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում մինչև 3-րդ հարկ բարձրացումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից՝ Վաճառողի միջոցներով և հաշվին:
--	--	--	--	--	---