ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմ Էս Կոմպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/4 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Ահազանգման (ազդանշանային), հրդեհի ազդարարման համակարգը բաղկացած է միմյանց հետ փոխկապակցված մի քանի հիմնական սարքերից, որոնք միասին ապահովում են տարածքի պաշտպանությունը: Անվտանգության ահազանգման համակարգը բաղկացած է՝ 1. Կառավարման վահանակ (Hub / Կենտրոնական կայան)- 44հատ Սա համակարգի «ուղեղն» է: Այն ընդունում է ազդանշանները բոլոր տվիչներից (դետեկտորներից), մշակում է դրանք և տարագնապի դեպքում միացնում է ձայնային ազդանշանը, զանգահարում և հաղորդագրություն ուղարկում: Ավտանգության ահազանգման կառավարման վահանակի մուտքային լարումը լինի 220 վոլտ, ելքային լարումը լինի 12 վոլտ (սնման աղբյուրը), աշխատի լարային տարբերակով, ունենա 6 լարային զոնա, հոսանքազրկման դեպքում մարտկոցով աշխատելու ինքնաշխատ հնարավորությամբ: Համակարգը ներառված լինի GSM մոդուլով (աշխատի բջջային սիմ քարտով): Կառավարման վահանակը իր հետ ունենա լարային շչակ և ստեղնաշար: 2. Շարժման տվիչներ (Motion sensors):- 46հատ - Արձագանքում են տարածքում ցանկացած ֆիզիկական շարժման: Շարժման տվիչը աշխատի լարային տարբերակով և 12 վոլտ լարումով: 3. Հրդեհի, ծխի տվիչներ (Smoke / Fire detectors): - 46հատ Հայտնաբերում են ծուխը կամ ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացումը: Ծխի տվիչը աշխատի լարային տարբերակաով և 12 վոլտ լարումով: 4. Բացման տվիչներ (Magnetic / Door/Window sensors): - 44հատ Տեղադրվում են դռների և պատուհանների վրա: Արձագանքում են դրանց բացվելուց: Մագնիսական կոնտակատ (գերկոնե կոնտակտ), նախատեսված դռան համար, աշխատի լարային տարբերակով. 5. Անխափան սնուցման սարք 12 վոլտի 44հատ Անխափան սնուցման սարք 12 վոլտի (UPS) նախատեսված է էլեկտրական սարքերը հոսանքի

	հանկարծակի անջատումներից, լարման տատանումներից ու խափանումներից պաշտպանելու համար: Մուտքային լարումը լինի 220 վոլտ, ելքային լարումը լինի 12 վոլտ առնվազը 5 ամպեր հզորությամբ, մետաղական տուփով և 12 վոլտ 7 ամպեր մարտկոցով: 6. Ահազանգման (ազդանշանային), հրդեհի ազդարարման համակարգի տեղադրման համար պահանջվող նյութեր և սարքավորումներ – մատակարարը պարտավոր է իր կողմից ավճար իր հաշվին տեղադրել ավտանգության համակարգերը և իր կողմից անվճար մատակարարել մոնտաժման մալուխները՝ 4x0.22մմ.- 3000-3200 մետր քանակով: Մատակարարը իր կողմից տրամադրում է նաև տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր օժանդակ նյութերը: Անվտանգության ահազանգման համակարգին (ողջ լրակազմին) տրվում է մեկ տարվա երաշխիքային սպասարկում տեղադրման օրվանից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Էմ Էս Կոմպ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-27/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Ահազանգման (ազդանշանային), հրդեհի ազդարարման համակարգը բաղկացած է միմյանց հետ փոխկապակցված մի քանի հիմնական սարքերից, որոնք միասին ապահովում են տարածքի պաշտպանությունը: Անվտանգության ահազանգման համակարգը բաղկացած է՝ 1. Կառավարման վահանակ (Hub / Կենտրոնական կայան)- 44հատ Սա համակարգի «ուղեղն» է: Այն ընդունում է ազդանշանները բոլոր տվիչներից (դետեկտորներից), մշակում է դրանք և տարագնապի դեպքում միացնում է ձայնային ազդանշանը, զանգահարում և հաղորդագրություն ուղարկում: Ավտանգության ահազանգման կառավարման վահանակի մուտքային լարումը լինի 220 վոլտ, ելքային լարումը լինի 12 վոլտ (սնման աղբյուրը), աշխատի լարային տարբերակով, ունենա 6 լարային զոնա, հոսանքազրկման դեպքում մարտկոցով աշխատելու ինքնաշխատ հնարավորությամբ: Համակարգը ներառված լինի GSM մոդուլով (աշխատի բջջային սիմ քարտով): Կառավարման վահանակը իր հետ ունենա լարային շչակ և ստեղնաշար: 2. Շարժման տվիչներ (Motion sensors):- 46հատ - Արձագանքում են տարածքում ցանկացած ֆիզիկական շարժման: Շարժման տվիչը աշխատի լարային տարբերակով և 12 վոլտ լարումով: 3. Հրդեհի, ծխի տվիչներ (Smoke / Fire detectors): - 46հատ Հայտնաբերում են ծուխը կամ ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացումը: Ծխի տվիչը աշխատի լարային տարբերակաով և 12 վոլտ լարումով: 4. Բացման տվիչներ (Magnetic / Door/Window sensors): - 44հատ Տեղադրվում են դռների և պատուհանների վրա: Արձագանքում են դրանց բացվելուց: Մագնիսական կոնտակատ (գերկոնե կոնտակտ), նախատեսված դռան համար, աշխատի լարային տարբերակով. 5. Անխափան սնուցման սարք 12 վոլտի 44հատ Անխափան սնուցման սարք 12 վոլտի (UPS) նախատեսված է էլեկտրական սարքերը հոսանքի

	հանկարծակի անջատումներից, լարման տատանումներից ու խափանումներից պաշտպանելու համար: Մուտքային լարումը լինի 220 վոլտ, ելքային լարումը լինի 12 վոլտ առնվազը 5 ամպեր հզորությամբ, մետաղական տուփով և 12 վոլտ 7 ամպեր մարտկոցով: 6. Ահազանգման (ազդանշանային), հրդեհի ազդարարման համակարգի տեղադրման համար պահանջվող նյութեր և սարքավորումներ – մատակարարը պարտավոր է իր կողմից ավճար իր հաշվին տեղադրել ավտանգության համակարգերը և իր կողմից անվճար մատակարարել մոնտաժման մալուխները՝ 4x0.22մմ.- 3000-3200 մետր քանակով: Մատակարարը իր կողմից տրամադրում է նաև տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր օժանդակ նյութերը: Անվտանգության ահազանգման համակարգին (ողջ լրակազմին) տրվում է մեկ տարվա երաշխիքային սպասարկում տեղադրման օրվանից: