

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Սեյրան Բալասյան Արթուրի» ԱԶ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-21/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 13 | - | - | - | - | <p>դիզելային գեներատոր 40 կՎտ / 50 կՎԱ Լարում 230/400Վ Հաճախություն 50Հց Հաճախականություն եռաֆազ Առաջնային դիզելային շարժիչ` Շարժիչի ծավալը 4,15 Լ Ցիլինդրների քանակը և դասավորությունը 4 , գծային, ուղղահայաց Սինխրոն գեներատոր` Գնահատված հոսանք 72Ա Հզորության գործակից COS Φ 0.8 Լարման կարգավորում ավտոմատ Պաշտպանության դաս IP 22 Մեկուսացման դաս H Controller HGM6120 Սառեցման տեսակը հեղուկ (ռադիատոր),</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Չայնամեկուսացված պատյանով Ավտոմատացման աստիճան 2nd (AVR) Չափերը (L xW xH) 2280 x 910 x 1230 մմ Տեղափոխում Ա.Ա.Գ.Լ -ի Արագած և Նոր Ամբերդ բարձր լեռնային գիտական կայաններ: Տեղադրում, մոնտաժում ճանուցում Արագած գիտական կայանում Էլեկտրակառավարման վահանակը գեներատորից գտնվում է 50մ հեռավորության վրա,իսկ ՆորԱմբերդում՝ 5մ,տեղադրելու համար նաև անհրաժեշտ է վերանբարձ կռունկ Երաշխիք 3տարի</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Сейран Баласян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՎԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 13 | - | - | - | - | դիզելային գեներատոր 40 կՎտ / 50 կՎԱ Լարում 230/400Վ Հաճախություն 50Հց Հաճախականություն եռաֆազ Առաջնային դիզելային շարժիչ` Շարժիչի ծավալը 4,15 Լ Ցիլինդրների քանակը և դասավորությունը 4 , գծային, ուղղահայաց Սինխրոն գեներատոր` Գնահատված հոսանք 72Ա Հզորության գործակից COS Φ 0.8 Լարման կարգավորում ավտոմատ Պաշտպանության դաս IP 22 Մեկուսացման դաս H Controller HGM6120 Սառեցման տեսակը հեղուկ (ռադիատոր), |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Չայնամեկուսացված պատյանով Ավտոմատացման աստիճան 2nd (AVR) Չափերը (L xW xH) 2280 x 910 x 1230 մմ Տեղափոխում Ա.Ա.Գ.Լ -ի Արագած և Նոր Ամբերդ բարձր լեռնային գիտական կայաններ: Տեղադրում, մոնտաժում ճանուցում Արագած գիտական կայանում Էլեկտրակառավարման վահանակը գեներատորից գտնվում է 50մ հեռավորության վրա,իսկ ՆորԱմբերդում՝ 5մ,տեղադրելու համար նաև անհրաժեշտ է վերանբարձ կռունկ Երաշխիք 3տարի</p> |
|--|--|--|--|---|