

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԵՐՄ ՏՈՒՆ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-49/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|---|
| 3 | արտադրական, ջրային, ձեռքով կառավարվող, S-2500 մ ² և S-500 մ ² արտադրական տարածքները տաքացնելու համար տաքացուցիչների ջրի մուտքի և ելքի խողովակների տրամագծերն են՝ - ներքին տրամագիծ՝ 25 մմ; - արտաքին տրամագիծ՝ 32 մմ; - տաքացուցիչների ջրի մուտքի և ելքի խողովակների նյութը՝ պողպատ; - տաքացուցիչների տեղադրման բարձրությունը՝ 2,5-3,0 մ; - հզորությունը՝ 35-90 Կվտ; - օդի նվազագույն հոսքը՝ առնվազն 3000 մ ³ /ժ; տվյալ տաքացուցիչները պետք է ապահովեն ջեռուցման սեզոնի ընթացքում տաքացվող տարածքի նվազագույնը +18°C ջերմաստիճան |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՋԵՐՄ ՏՈՒՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-49/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 3 | промышленный, водяной, с ручным управлением, для отопления производственных помещений площадью S-2500 м ² и S-500 м ² - диаметры патрубков входа и выхода воды нагревателей: - внутренний диаметр - 25 мм; - наружный диаметр - 32 мм - материал входных и выходных патрубков воды нагревателей - сталь; - высота установки нагревателей: 2,5 - 3,0 м; - мощность - 35-90 Квт; - минимальный воздушный поток - не менее 3000 м ³ /ч; Установленные нагреватели должны обеспечивать минимальную температуру +18°С в течении отопительного сезона. |