

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Redinet CJSC-ն ՉԱՕԿ-ԳՀ-ԾՁԲ-22/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|--|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | IDEA | IDJ15P | IDJ15P | IDEA Makina Imalat Sanayi Tic. Ltd. | IDJ15P համալրված 1. Շարժիչ` Perkins 403A-15G1, պտույտի արագությունը - 1500 -1800 պտույտ/րոպե, չորս տակտային, դիզելային, մխոցների քանակը - 3 (in line): 2. Ալտերնատոր` Marelli MXB- E 160MA4 3. Լարման կարգավորիչ, եռաֆազ, 400/230 վոլտ, 50 Հց-1500 rpm 4. Ներկառուցված` - վառելիքի բաք, - շարժիչի ջուր - ջեռուցիչ. Թվային կառավարման վահանակ` ComAp (USB) Սպասման հզորություն/ Stand by Power: 12 kW (15 kVA) Հիմնական հզորություն/ Prime Power: 10,5 kW (13 kVA) * 3P |

Circuit Breaker /3P անջատիչ (ABB brand) * 3P ATS (ABB brand) * Sound-proof Canopy/ Ձայնամեկուսիչ հովանոց * Oil heater/ վառելիքի տաքացուցիչ * Fuel tank heater/ Վառելիքի բաքի ջեռուցիչ

Տեղադրման և գործարկման աշխատանքները ներառում են՝ երկաթբետոնե հարթակի կառուցում, մալուխների անցկացում և միացում գործող համակարգին: - Երկաթբետոնե հարթակի չափսերը 2 մետրով գերազանցում են գեներատորի լայնությունը և երկարությունը, իսկ երկաթբետոնյա հարթակի հաստությունը՝ առնվազն 30սմ, բետոնային խառնուրդը ոչ պակաս քան M350 տիպի:

-Գեներատորի տեղադրման վայրը (դիտարկումների շենքի հարակից տարածք) գտնվում է «Չվարթնոց» օդանավակայանի հատուկ վերահսկելի գոտիում: Գեներատորի տեղադրման և գործարկման աշխատանքներ կատարող անձանց և հատուկ վերահսկելի գոտի մատակարարվող ապրանքների, շինարարական նյութերի թույլտվությունների ստացումը

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>իրականացվում է մատակարարի կողմից: -Առկա է երկաթբետոնյա հարթակի կառուցման ընթացքում երկաթի եռակցման աշխատանք կատարող անձի ՀՀ լիազոր մարմնի կողմից տրված թույլտվությունը: - Երաշխիքային սպասարկումը - առնվազն 24 ամիս կամ 2000 մոտո/ժամ աշխատաժամանակ (մինչև որևէ մեկի լրանալը): Նշված ժամկետում ի հայտ եկած թերությունները, այդ թվում գեներատորի կամ դրա բաղկացուցիչ մասերի կարգաբերման աշխատանքները մատակարարի կողմից կիրականացվի անվճար, - Հետերաշխիքային սպասարկումը - առնվազն 36 ամիս (պայմանագրային հիմունքներով) շուկայականից 10% ցածր գնով - Մատակարարը ՀՀ տարածքում ունի նմանատիպ գեներատորների սպասարկման առնվազն 5 տարվա փորձ: - Մատակարարը կտրամադրի համապատասխանության սերտիֆիկատների և MAF - արտադրողի թույլտվության ձևի պատճենները:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО Рединет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2004-92-62F-22/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |