

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄԱՐԹԼՈՋԻՍԹԻՔՍ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
12	Сanfip-22EMA/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050 /63кПа/25/42/Вуст/ШР22, Սխալանքի գործակիցը՝ $\pm 0.5\%$; Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 24Կ; Ելքային ազդանշանը՝ $4 \div 20$ մԱ; Չափման վերին սահմանը՝ 63կՊա; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК փականային բլոկի հետ համակցված, Փականների քանակը՝ 3; Իրանի կառուցվածքը՝ պողպատ 12x18H10T; Մուտքին պարուրակային միացմամբ, Արտաքին պարույրը՝ Մ20x1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայանների համար նախատեսված՝ անվտանգության դասը՝ ЗНУ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՄԱՐԹԼՈՋԻՍԹԻՔՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-109/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МПЗ/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/ 63кПа/25/42/ Вуст/ШР22 Класс точности - $\pm 0.5\%$; Питание 24В постоянного тока., Выходной сигнал 4÷20мА; Верхний предел измерения --- 63кПа; С установленным вентильным блоком; Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК; кол.-во вентилей - 3; материал корпуса- сталь 12Х18Н10Т; резьбовое соединение на входе среды-наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель. Для АЭС, класс безопасности ЗНУ.