

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Նոլինա» ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | - | - | - | - | Վառելիքի բաշխման կայանի սնուցումը իրականացվում է իմպոիլսային բարձրորոկ սնուցման աղբյուրի միջոցով, որի սնուցման լարման միջակայքը 170-240 Վ է: Կրկնակի գործող փականների պարույրների (դանդաղեցում և անջատում) կառավարման ուժային մասը և շարժիչի կառավարումն իրականացվում է Mikrochip-ի տեխնիկական հիմքի վրա իրականացվող պինդ ստարտերների միջոցով: LCD- ի ցուցում (աշխատանքային ջերմաստիճանը -40...+50°C) քանակի և ծավալի |

համար վեցանիշ է, գնի համար՝
քառանիշ: Կենտրոնական
պրոցեսորային միավորը (CPU)
պատրաստված է ժամանակակից
միկրոպրոցեսորների միջոցով և
պաշտպանված է տվյալների
կորստից հոսանքի հանկարծակի
անջատման դեպքում՝ պահպանելով
ցուցատախտակի տվյալները:
Վառելիքի բաշխման կայանի
կարգավորումների
հասանելիությունը պաշտպանված է
2 մակարդակի գաղտնաբառով
(օգտագործողի և
ադմինիստրատորի մակարդակ):
Ձայնաչափերի էլեկտրոնային
կարգավորումը հնարավոր է
պրոցեսորի և սենսորային
ստեղնաշարի օգնությամբ:
Կենտրոնական համակարգչի և
EKKA-ի հետ հաղորդակցման
ինտերֆեյս՝ RS 485: Վառելիք
մատակարարող գույպաներ՝ 2
հատ,Երկարությունը՝ 5 մ
(SEL),Միացում՝ CURRENT LOOP - RS
485,Վկայականներ՝ ATEX, MID,
CE,Էլեկտրական փական 220 V DC, 2
մակարդակ,Արագ լիցքավորում
80լ/րոպե:,Դանդաղ լցնում 5 Լ /

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>րոպե,Էկրան` 25 մմ: LCD մոնիտոր, 6 նիշ մեկ քանակի համար,6 նիշ մեկ լիտրի համար, 4 նիշ մեկ լիտրի համար,Աշխատանքային ջերմաստիճան` -40 +60 C, Օպերացիոն խոնավությունը 0-95%,Մատակարար կազմակերպությունը պարտավորվում է իրականացնել ամսական աջակցություն DGS ծրագրային ապահովման համար: Սերվեր + տվյալների բազա: Ծրագրային ապահովում՝Բենգալցակայանի օպերատորի ծրագրային ապահովում: DGS համակարգի գործունեության համար անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքավորումներ` -արտաքին քարտ ընթերցող - 2 հատ,- RS485-USB2.0 ինտերֆեյսի միավոր - 2 հատ</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Նոլինա» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | - | - | - | - | Վառելիքի բաշխման կայանի սնուցումը իրականացվում է իմպոնիսային բարձրորոկ սնուցման աղբյուրի միջոցով, որի սնուցման լարման միջակայքը 170-240 Վ է: Կրկնակի գործող փականների պարույրների (դանդաղեցում և անջատում) կառավարման ուժային մասը և շարժիչի կառավարումն իրականացվում է Mikrochip-ի տեխնիկական հիմքի վրա իրականացվող պինդ ստարտերների միջոցով: LCD- ի ցուցում (աշխատանքային ջերմաստիճանը -40...+50°C) քանակի և ծավալի |

համար վեցանիշ է, գնի համար՝
քառանիշ: Կենտրոնական
պրոցեսորային միավորը (CPU)
պատրաստված է ժամանակակից
միկրոպրոցեսորների միջոցով և
պաշտպանված է տվյալների
կորստից հոսանքի հանկարծակի
անջատման դեպքում՝ պահպանելով
ցուցատախտակի տվյալները:
Վառելիքի բաշխման կայանի
կարգավորումների
հասանելիությունը պաշտպանված է
2 մակարդակի գաղտնաբառով
(օգտագործողի և
ադմինիստրատորի մակարդակ):
Ձայնաչափերի էլեկտրոնային
կարգավորումը հնարավոր է
պրոցեսորի և սենսորային
ստեղնաշարի օգնությամբ:
Կենտրոնական համակարգչի և
EKKA-ի հետ հաղորդակցման
ինտերֆեյս՝ RS 485: Վառելիք
մատակարարող գույպաներ՝ 2
հատ,Երկարությունը՝ 5 մ
(SEL),Միացում՝ CURRENT LOOP - RS
485,Վկայականներ՝ ATEX, MID,
CE,Էլեկտրական փական 220 V DC, 2
մակարդակ,Արագ լիցքավորում
80լ/րոպե:,Դանդաղ լցնում 5 Լ /

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>րոպե,Էկրան` 25 մմ: LCD մոնիտոր, 6 նիշ մեկ քանակի համար,6 նիշ մեկ լիտրի համար, 4 նիշ մեկ լիտրի համար,Աշխատանքային ջերմաստիճան` -40 +60 C, Օպերացիոն խոնավությունը 0-95%,Մատակարար կազմակերպությունը պարտավորվում է իրականացնել ամսական աջակցություն DGS ծրագրային ապահովման համար: Սերվեր + տվյալների բազա: Ծրագրային ապահովում՝Բենգալցակայանի օպերատորի ծրագրային ապահովում: DGS համակարգի գործունեության համար անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքավորումներ` -արտաքին քարտ ընթերցող - 2 հատ,- RS485-USB2.0 ինտերֆեյսի միավոր - 2 հատ</p> |
|--|--|--|--|--|