

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՊՎՀ-22/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
1	AYERBE,KHNKIKIAN, Legrand	AYERBE,KHNKIKIAN, Legrand	<p>Համակարգը ներառում է. 1. Գեներատոր - 1 հատ: Շարժիչը Vanguard OHV 420 cc 13, 5 HP` հզորությունը 7100 Վտ, նվազագույնը հզորությունը 6100 Վտ, վառելիքը` բենզին` սպառումը (75%) բեռնվածության դեպքում ` 2,1 լ/ժ, լարումը` 220- 230 Վտ., ձայնի մակարդակը` 97 LwA, չափերը` երկարություն 830 x բարձրություն 730 x լայնք 660 մմ, քաշը` 83 կգ: Կներկայացն ենք արտադրողի կողմից որակի սերտիֆիկատ/ներկայացվում է պայմանագրի կատարման փուլում/:</p> <p>2. Ավտոմատ միացման համակարգ -1 հատ: 3. Գեներատորային համակարգի ծխահեռացման համակարգ: Համակարգի տեղադրման ժամանակ օգտագործվող նյութերն են. • Մալուխ` 2*1.5 մմ-200մ, 3*1.5 մմ-100մ, 3*2.5 մմ-100 մ, 3*4-120 մ ,3*6-30մ • Վարդակներ` անջատիչ մեկ տեղանի G8052623 -6 հատ, վարդակ հողանցմամբ G805 2424- 57 հատ, իրենց շրջանակներով, մոնտաժային տուփ K-807 -2 հատ, K-806-9հատ, K820-2-8 հատ, K820-3- 5 հատ, K820-4 -14 հատ, LED լուսատուներ 4000K 40W-6 հատ, LED լուսատու 4000K 12W-17 հատ, լուսարցակ 4000K 50W-2 հատ, մթնշաղի տվիչ- 1 հատ, ավտոմատ</p>

		<p>անջատիչներ 16Ա -2 հատ, ավտոմատ անջատիչ 25 Ա-10 հատ, ավտոմատ անջատիչ 32Ա-2 հատ, ավտոմատ անջատիչ 40Ա-3 հատ, ավտոմատ անջատիչ 63Ա -1 հատ, ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա-1 հատ, եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 250Ա-1 հատ, մետաղական տուփ ավտոմատ անջատիչների համար նախատեսված 500մմ*400մմ*200մմ - 1 հատ:</p> <p>Ավտոմատ անջատիչները Legrand ֆիրմայի : • Սակառներ՝ 100*60 մմ, 40*25 մմ, մալուխների մոնտաժման համար: Բոլոր սարքերը նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումն, բեռնաթափումն, տեղադրումը, մոնտաժումը և կարգաբերումը իրականացվում է մեր ընկերության հաշվին և իր միջոցներով: Լրացուցիչ մալուխները, մոնտաժային նյութերը և պարագաները տրամադրում է Վաճառողը: Աշխատանքներն իրականացվում են ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան: Համակարգը ապահովում է սնուցման անխափանությունը, հիմնական հոսանքի անջատումից հետո գեներատորը պետք է միանա մինչև 5 վարկյանում: Անհրաժեշտ է ապահովել լուսավորության և համակարգիչները սնուցող վարդակների երկկողմանի սնուցումը Էլ. ցանցից և նոր տեղադրվող գեներատորից: Համակարգը պետք է ապահովի նաև համակարգիչների և ավտոմատ հեռախոսային կայանի /ATS/ մշտական սնուցում: Սարքերի և տեղադրման աշխատանքների երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օր: Կներկայցնենք մոնտաժման գծագրերը:</p>
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Επιτησι Δη Εγ ΟηС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՊԿՀ-22/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
1			