# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-28/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|---|---|
| 8 | Հրդեհային-կրակի, պայթյունակայուն, - երկլարային միացման սխեմայով, - ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ, - ալիքի երկարության միջակայքը 165նմ ÷ 200նմ: Պայթունակայունության աստիճանը 1ExdIICT6/T5 համաձայն՝ ГОСТ 14254-96-ի, ազդասարքի կորպուսի պաշտպանության աստիճանը IP66: Ազդասարքի կլիմատիկական տիպը УХЛ1 Л համաձայն՝ ГОСТ 14254-96-ի: Ազդասարքի կազմվածքը թույլ է տալիս հորիզոնական և ուղղահայաց դիրքերով մոնտաժում: Ազդասարքի սնուցումը իրականացվում է հրդեհային ազդանշանային շլեյֆից՝ 12-30Վ: Աշխատած վիճակում ազդասարքի հոսանքը՝ ոչ ավել քան 30մԱ, իսկ լարումը ոչ պակաս քան 8Վ: Ազդասարքի աշխատելու դեպքում նրա ելքային ազդանշանը պահպանվում է կրակի ճառագայթման ազդեցությունը դադարելու դեպքում: Սնուցման 12Վ լարման, ազդասարքի երկլարային միացման դեպքում հերթապահ ռեժիմում սնուցման հոսանքը կազմում է ոչ ավել քան 0.3մԱ: Հակադարձ բևեռականությամբ լարման սնուցման դեպքում հերթապահ հոսանքը ոչ ավել քան 8մկԱ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30°C ÷ + 45°C: Օդի առավելագույն թույլատրելի հարաբերական խոնավությունը + 40°C ջերմության դեպքում 90%: Ազդասարքի տեսանելիության անկյունը՝ առնվազն 90°: Չափերը ոչ ավել քան 120 x 120 x 100մմ, քաշը ոչ ավել քան 1,1կգ, միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի: Կորպուսը պատված է անտիստատիկ պոլիմերա-էպոքսիդային նյութով: Ազդասարքի էլեկտրական հոսանքով հոսանքահարվելուց պաշտպանության աստիճանը՝ II համաձայն՝ ГОСТ 12.2.007.0-75-ի: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО "Энерджи Груп" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-28/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|---|---|
| | технические характеристики |
| 8 | |