

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/96 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Յարպոժիմվեստ | Կրակմարիչ ՕՊ-5 | Կրակմարիչ ՕՊ-5 | Յարպոժիմվեստ | Կրակմարիչ ՕՊ-5, լիցքավորված 40% ABCE տեսակի փոշիով` /տեղադրումով/ 1. Տեխնիկական բնութագիր` 1. Կրակմարիչի իրանի տարողունակությունը` 6 լ. 2. Լիցքավորված փոշու կշիռը` 5.0 +/- 0.25 լ. 3. Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ` 1.4 +/- 0.2 ՄՊա 4. Կրակմարիչ նյութի շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս` 3.0 մետր 5. Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -50 0C + 50 0C 6. Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը` ոչ ավել 7.3 կգ 7. Կրակմարիչի |

բարձրությունը՝ ոչ ավել 520 մմ, իրանի տրամագիծը՝ ոչ ավել 160 մմ 8. Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 10 տարի 9. Կրակմարիչի վերալիցքավորման պարբերականությունը՝ 5 տարին 1 անգամ 10. Կրակմարիչ նյութի մատակարարման տևողությունը՝ ոչ պակաս 10 վարկյան 11. Ծխացող պինդ նյութերի մարում՝ A դաս, կարգ-2A 12. Դյուրավառ հեղուկների և հալվող պինդ նյութերի մարում՝ B դաս, կարգ-70 B 13. Վառվող գազերի մարում՝ C դաս, 14. Էլեկտրական սարքավորումների և մալուխների մարում՝ E դաս 15. Մարվող մակերեսը՝ մինչև 50քմ 16. Կրակմարիչի կախիչի առկայություն 17. Արտադրության տարեթիվը՝ 2022 թվականի 4-րդ եռամսյակ 18. Անվճար սպասարկում 5 տարի (առանց կողմնակի միջամտության կրակմարիչի ճնշման անկման դեպքում վերալիցքավորում, իսկ վերալիցքավորման անհնարինության դեպքում փոխարինում նորով) Տեղադրման պահանջներ՝ Կրակմարիչը անհրաժեշտ է տեղադրել 1.5-1.8մ

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>բարձրությամբ, մարդու համար հասանելի և տեսանելի վայրում, նախապես համաձայնեցնելով կազմակերպության տնօրինության հետ:</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕУХУПР-23/96 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Ярпожинвест | Ярпожинвест | ОП-5 огнетушитель | Ярпожинвест | ОП-5 (3) АВСЕ огнетушитель порошковый 1. Технические требования: 1. Вместимость корпуса 6 л. 2. Масса заряда ОТВ, кг 5.0 +/- 0.25 3. Рабочее давление, 1.4 +/- 0.2 МПа 4. Длина струи ОТВ (не менее), 3 м 5. Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С -50...+50 6. Масса огнетушителя полная (не более), кг 7,3 7. Высота корпуса (не более), мм 520, диаметр корпуса (не более), мм 160 8. Срок службы (не менее), лет 10 9. Периодичность перезарядки 1 раз в 5 лет 10. |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Продолжительность подачи ОТВ (не менее), с: 10 11. Тушение твердых веществ, горящих с тлением (класс А), ранг 2 А 12. Тушение горючих жидкостей и плавящихся твердых веществ (класс В), ранг 70 В 13. Тушение горючих газов (класс С) 14. Тушение электропроводки, электроустановок (класс Е) 15. Защищаемая площадь (до), 50м² 16. Кронштейн в комплекте 17. Дата изготовления 4-ый квартал 2022 года 18. Бесплатное обслуживание в течении 5 лет (перезарядка или замена в случае падения давления или выхода из строя огнетушителя без внешнего вмешательства) 2. Требования к установке: Огнетушитель необходимо прикрепить на высоте 1.5-1.8м, на доступном и видимом месте для человека. Место прикрепления необходимо заранее согласовать с руководством учреждения.</p> |
|--|--|--|--|---|