

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 24 | Յարպոժինվեստ ՍՊԸ | Կրակմարիչ/ ածխաթթվային ՕՄ-5 | Յարպոժինվեստ ՍՊԸ | Կրակմարիչ՝ ՕՄ-5, համապատասխան կախիչով: Աշխատանքային ճնշումն առնվազն 5.88 ՄՊա: ГОСТ Р 51057-2001 պահանջներին համպատասխան: Գույնը՝ կարմիր, համաձայն 3 TP TC 032/2013: Բալոնի փորձարկման գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ 10 տարի. Լիցքի գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ 5 տարի. Լիցքը՝ ածխածնի երկօքսիդ (CO2, ԳՕՍՏ 8050-85), հրդեհի մարման B, C, E կարգերին համապատասխան, կշիռը 5,0+/-0,1/կգ, մատակարարման ժամանակահատվածը ոչ պակաս քան 8 վարկյան, շփի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ առնվազն՝ 3 մետր: Օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը՝ առնվազն՝ -20C°...+50C°: Լիցքավորված կրակմարիչի կշիռը ոչ ավել՝ 16 կգ: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, կրակմարիչի իրանը |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է անվանման նշանակության, օգտագործման, անվտանգության կանոնների, պահպանման, երաշխիքային ժամկետի, արտադրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի, տեխնիկական պայմանի, հրդեհների մարման դասերի և քաշի մասին տեղեկատվություն:</p> <p>Մատակարարումը՝ արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան 3 ամիս: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ տրված արտադրողի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПР-ЦН-23/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 24 | ООО Ярпожинвест | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | ООО Ярпожинвест | Огнетушитель: ОУ-5, с подходящей подвеской. Рабочее давление не менее 5,88 МПа. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51057-2001. Цвет: красный, согласно З ТП ТС 032/2013. Заводской гарантийный срок на испытания цилиндров: 10 лет. Заводской гарантийный срок зарядного устройства: 5 лет. Заряд: углекислый газ (СО2, ГОСТ 8050-85), в соответствии с нормами пожаротушения В, С, Е, массой 5,0+/-0,1/кг, продолжительность подачи не менее 8 часов, дальность действия огня при работе не менее: 3 метра. Температура использования и хранения: не ниже -20С°...+50С°. Масса заряженного огнетушителя не более 16 кг. Заводская упаковка. На корпус огнетушителя нанесена маркировка. Этикетка содержит информацию о значении наименования, |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>использовании, правилах безопасности, хранении, гарантийном сроке, производителе, дате производства, техническом состоянии, классах пожаротушения и массе. Доставка не позднее 3-х месяцев с даты изготовления. При доставке предъявляется сертификат соответствия продукции, выданный производителем.</p> |
|--|--|--|--|---|