

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Յարպոժինվեստ	Յարպոժինվեստ	կփ-3 կգ	Յարպոժինվեստ	1 44482300/2 Կրակմարիչներ Ցուցանիշների անվանացանկը ԿՓ-3 (գ) տեսակի կրակմարիչը արտադրված է համաձայն ԳՕՍՍ Ռ 51057-2001 կամ արտադրողի ՏՊ-ով Այն արտադրված է A, B, C, E (մինչև 1000Կ) դասի հրդեհների մարման համար Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 3+/-0.25կգ Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանում՝ 1.2-1.6 ՄՊա Մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը՝ B դասի դեպքում՝ 34B A դասի դեպքում՝ 1A Կրակմարիչը օգտագործվում և պահպանվում է՝ -400C-ից +500C

				<p>ջերմաստիճանի պայմաններում Կրակմարիչի իրանի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի Կրակմարիչի լիցքավորված սյուլթի ժամկետը՝ 5 տարի Արտադրման ժամկետ՝ 2023թ. Փաթեթավորումը՝ գործարանային: Կրակմարիչի իրանը լինի պիտակավորված: Պիտակին նշվում է տեսակի անվանումը, օգտագործման կանոնները, պահպանման ժամկետը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ժամկետը, ԳՕՍՏ-ի կամ տեխնիկական պայմանի համարը, հրդեհների մարման դասերը և քաշը: Մնացած ցուցանիշների թույլատրելի շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի կամ արտադրողի ՏՊ-ի: Ներառյալ մետաղական կախիչները</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦХЦПЗР-23/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ярпожинвест	Ярпожинвест	ОП-3 кг	Ярпожинвест	Список индикаторов Огнетушитель типа КП-3(ф) изготавливается по ГОСТ Р 51057-2001 или по ТП изготовителя. Изготавливается для тушения пожаров классов А, В, С, Е (до 1000В). Вес заряженного пороха: 3+/-0,25 кг Рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,2-1,6 МПа Огнетушащая способность модельного очага: В случае класса В: 34В В случае класса А: 1А Огнетушитель эксплуатируется и хранится при температуре от -400С до +500С. Срок годности корпуса

				<p>огнетушителя: 10 лет Срок годности патрона огнетушителя: 5 лет Дата производства: 2023 год. Упаковка: заводская. Корпус огнетушителя должен быть маркирован. На этикетке указывают наименование типа, правила применения, срок годности, наименование изготовителя, дату изготовления, номер ГОСТ или технического состояния, классы пожаротушения и массу. Допустимые отклонения других показателей по ГОСТ или ТП изготовителя. В том числе металлические вешалки</p>
--	--	--	--	--