

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ՈՍ ԷԱՃԱՊՁԲ/2023ԿՇԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Յարպոժինվեստ	Յարպոժինվեստ	կրակմարիչ կփ-2 կգ	Յարպոժինվեստ	Փոշիով կրակմարիչ՝ լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 2.0+-0.1 կգ, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2 ՄՊԱ, շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ ոչ պակաս՝ 2 մետրից, օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C, Հրդեհի մարման հնարավորությունը B դասը ոչ պակաս 21-ից, A դասը 0.7-ից, կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 2.8 - 3.6 կգ,բարձրությունը՝ 285 - 370 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 110 - 120 մմ, կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի,կրակմարիչի

				<p>վերալիցքավորման ժամկետը՝ 4.5 տարի մատակարարման պահից, պետք է լինի նոր չօգտագործված: Կրակմարիչը պետք է լինի ԳՕՍՍ Ռ 51057-2001 համապատասխան: Կրակմարիչը պետք է ունենա հարմարեցված կախիչ տրանսպորտային միջոցներում ամրացնելու համար՝ կախիչին կապող մասը՝ ռետինե կամ մետաղական գոտիով:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ՈՍ ԷԱՃԱՊՁԲ/2023ԿՇԲ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ярпожинвест	Ярпожинвест	Огнетушитель ОП-2 кг	Ярпожинвест	Огнетушитель порошковый, масса заряженного порошка: 2,0+-0,1 кг, рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,2 МПа, расстояние до наконечника при работе не менее 2 метров, в эксплуатации и эксплуатации -40 0С +50 0С, Способность тушить пожар класса В не менее 21, класса А не менее 0,7, общий вес огнетушителя 2,8 - 3,6 кг, высота 285 - 370 мм, диаметр корпуса 110 - 120 мм, срок годности огнетушителя 10 лет, огнетушитель можно перезаряжать срок: 4,5 года с момента поставки,

					<p>должен быть новым неиспользованным. Огнетушитель должен соответствовать ГОСТ Р 51057-2001. Огнетушитель должен иметь подвеску, приспособленную для установки в транспортных средствах, с резиновым или металлическим ремнем, соединяющим подвеску с подвеской.</p>
--	--	--	--	--	---