

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ՈՍ ԷԱՃԱՊԶԲ/2023ԿՇԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Յարպոժինվեստ	Յարպոժինվեստ	կրակմարիչ կփ5 կգ	Յարպոժինվեստ	Փոշիով կրակմարիչ՝ լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 5.0+-0.25 կգ, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 ՄՊԱ, շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ ոչ պակաս՝ 3 մետրից, օգտագործվում և պահպանվում է -40 0C +50 0C, Հրդեհի մարման հնարավորությունը B դասը ոչ պակաս 70-ից, A դասը 2-ից, կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 6.9 - 7.7 կգ, բարձրությունը՝ 320 - 480 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 110 - 150 մմ, կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի, կրակմարիչի

					վերալիցքավորման ժամկետը՝ 4.5 տարի մատակարարման պահից, պետք է լինի նոր չօգտագործված: Կրակմարիչը պետք է լինի ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 համապատասխան: Կրակմարիչը պետք է ունենա պատին ամրացնելու համար կախիչ և ճկուն խողովակ ծայրին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ՈՍ ԷԱՃԱՊՁԲ/2023ԿՇԲ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Ярпожинвест	Ярпожинвест	Огнетушитель ОП-5 кг	Ярпожинвест	Огнетушитель порошковый, масса заряжаемого порошка: 5,0+-0,25 кг, рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,5 МПа, расстояние до наконечника при работе не менее 3 метров, эксплуатируется и обслуживается -40 0С +50 0С, класс огнетушащей способности В не менее от 70, класс А от 2, общий вес огнетушителя: 6,9 - 7,7 кг, высота: 320 - 480 мм, диаметр корпуса: 110 - 150 мм, срок годности огнетушителя: 10 лет, срок перезарядки огнетушителя: 4,5 года с даты поставки, должен

					быть новым, неиспользованным. Огнетушитель должен соответствовать ГОСТ Р 51057-2001. Огнетушитель должен иметь подвес для настенного крепления и гибкую трубку на конце.
--	--	--	--	--	--