

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆՅՐ ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Օդորակիչ HISENSE	HISENSE	AST-09UW4SVETG1 1 (WHITE)	<p>Օդորակիչ՝ 9000 BTU, սպիտ, ինվերտորային, տաքացնող և հովացնող, թևիկների (ժայլուզ) աջ և ձախ հեռակառավարվող համակարգով (4D AIR), աշխատանքային մակերեսը 25-30քմ, առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ 2600 վտ, առավելագույն սպառվող հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ 2800վտ, առավելագույն էներգիայի ծախսը սառեցման ժամանակ՝ 765 վտ, առավելագույն էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ՝ 715 վտ, էներգախնայողության դասը սառեցման ռեժիմում A++ , էներգախնայողության դասը տաքացման ռեժիմում A+ , հովացուցիչ նյութ R410A, ածխային ֆիլտր, օդի հոսքը 500լսմ/ժամ, SMART ռեժիմ-նվազագույն էներգիայի ծախսով, ջերմաստիճանի սենսոր տեղակայված հեռակառավարման վահանակում, iFeel համակարգ</p>

			<p>(որն ապահովում է նշված ջերմաստիճանի ապահովումը մարդու գտնվելու վայրում), դրսի բլոկի հիդրոմեկուսացման դասը IPX4: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -15-+43°C, հոսանքի լարումը 220-240 Վ/50Hz: Գույնը՝ սպիտակ: Օդորակիչի ներքին բլոկի չափերն են՝ 97x17x27 (L/Խ/Բ) սմ : Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, 2023թ. արտադրության: Օդորակիչների տեղափոխման, տեղադրման (ներառյալ տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը), ինչպես նաև վերամբարձ կռունկի ծախսերը իրականացվում են Վաճառողի կողմից: Օդորակիչների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի: Առաքման և տեղադրման հասցե՝ ք. Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ թիվ 4, 5-րդ հարկ:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВИЭЛВИ СЕНТР" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԲՈՒՍՆՈՒՄ-23/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
1				