

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գագիկ Արշակյան Ժորայի-ն ՀՀՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Աշխատանքային լարում-85-265 V Հզորություն-50 վտ Լուսադիոդների քանակ ոչ պակաս 60 հատ Աշխատանքային հաճախականություն-50-60 Hz Աշխատանքային ջերմաստիճան--50 C+50C TC-80C Երկարակեցություն ոչ պակաս-50 000 ժամ Հզորության գործակից -ոչ պակաս 0.98 Գազաթնակետային լարումներից պաշտպանվածություն, ոչ պակաս 10 KV Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն լրիվ լուսատուի համար IP 67 Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն- Ոսպնյակ պաշտպանիչ ապակի Իրանի Նյութ-Ձուլված այլումին Կցորդման տրամագիծ-48-50 մմ Լյումեն ոչ պակաս-7000 LM Չափ-ոչ պակաս 400x150 x60մմ Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան- 5000K Քաշը ոչ պակաս 1 կգ Երաշխիքային ժամկետ 3 տարի Երաշխիքյին ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները, անսարքությունները մատակարարը պարտավոր է իր միջոցներով և տեխնիկայով լուսատուն ապամոնտաժել ,վերանորոգել և ետ տեղադրել եռօրյա ժամկետում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գազիկ Արշակյան ժողովի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/16
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Աշխատանքային լարում-85-265 V Հզորություն-50 վտ Լուսադիոդների քանակ ոչ պակաս 60 հատ Աշխատանքային հաճախականություն-50-60 Hz Աշխատանքային ջերմաստիճան--50 C+50C TC-80C Երկարակեցություն ոչ պակաս-50 000 ժամ Հզորության գործակից -Ոչ պակաս 0.98 Գազաթնակետային լարումներից պաշտպանվածություն, ոչ պակաս 10 KV Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն լրիվ լուսատուի համար IP 67 Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն- Ոսպնյակ պաշտպանիչ ապակի Իրանի Լյուք-Ձուլված այլումին Կցորդման տրամագիծ-48-50 մմ Լյումեն ոչ պակաս-7000 LU Չափ-Ոչ պակաս 400x150 x60մմ Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան- 5000K Քաշը ոչ պակաս 1 կգ Երաշխիքային ժամկետ 3 տարի Երաշխիքին ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները, անսարքությունները մատակարարը պարտավոր է իր միջոցներով և տեխնիկայով լուսատուն ապամոնտաժել ,վերանորոգել և ետ տեղադրել եռօրյա ժամկետում:</p>