

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԹԵՅՁ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-96/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ընդունող-վերահսկող հրդեհապահայան, շլեյֆների քանակը 24, տեխնիկական աշխատունակության ժամանակը ոչ ավել քան 60 վայրկյան, ազդանշանային գծերի արտահոսքի դիմադրությունը ոչ պակաս քան 10կՕհմ, ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգի համար ռելեական բլոկների միացման հնարավորություն: Ազդասարքը կայուն է տարածության մեջ տարածվող Էլեկտրամագնիսական խանգարումներին և համապատասխանում է ՄՈՒ (պնդության 2-րդ աստիճան) նորմաներին: Ներսում տեղադրված ձայնային ազդարարիչի ձայնային ճնշումը 1մ հեռավորության վրա առնվազն 20դԲ, RS-485 ինտերֆեյսով ծրագրավորման և կառավարման հնարավորություն, արտաքին ձայնային ազդարարիչի ազդարարման տևողությունը ոչ ավել քան 10 րոպե: Ազդանշանային գծերի սեղմակների լարումը բաց վիճակում ոչ ավել քան 28Վ, հերթապահ ռեժիմում հոսանքը ոչ ավել քան 10մԱ, ներսում տեղադրվող մարտկոցից սնման հոսանքը ոչ ավել քան 300 մԱ, փոփոխական հոսանքի ցանցից սնման լարումը 220 Վ, հզորությունը ոչ ավել քան 50 ՎԱ, չափերը ոչ ավել քան 500x450x150մմ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԹԵՅՁ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-96/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Ընդունող-վերահսկող հրդեհապահպան, շլեյֆների քանակը 24, տեխնիկական աշխատունակության ժամանակը ոչ ավել քան 60 վայրկյան, ազդանշանային գծերի արտահոսքի դիմադրությունը ոչ պակաս քան 10կՕհմ, ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգի համար ռելեական բլոկների միացման հնարավորություն: Ազդասարքը կայուն է տարածության մեջ տարածվող էլեկտրամագնիսական խանգարումներին և համապատասխանում է ՍՈՒ (պնդության 2-րդ աստիճան) նորմաներին: Ներսում տեղադրված ձայնային ազդարարիչի ձայնային ճնշումը 1մ հեռավորության վրա առնվազն 20դԲ, RS-485 ինտերֆեյսով ծրագրավորման և կառավարման հնարավորություն, արտաքին ձայնային ազդարարիչի ազդարարման տևողությունը ոչ ավել քան 10 րոպե: Ազդանշանային գծերի սեղմակների լարումը բաց վիճակում ոչ ավել քան 28Վ, հերթապահ ռեժիմում հոսանքը ոչ ավել քան 10մԱ, ներսում տեղադրվող մարտկոցից սնման հոսանքը ոչ ավել քան 300 մԱ, փոփոխական հոսանքի ցանցից սնման լարումը 220 Վ, հզորությունը ոչ ավել քան 50 ՎԱ, չափերը ոչ ավել քան 500x450x150մմ:</p>