

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | BERG | BERG | BERG | BERG | <p>Օդորակիչ 9000 BTU հզորությամբ: Աշխատանքային մակերեսը առնվազն 20-28 մ²: Աշխատանքային ռեժիմը՝ հովացում/տաքացում: Էներգաարդյունավետության դասը՝ առնվազն B: Աղմուկի առավելագույնը մակարդակը՝ 40 դԲԱ-ից ոչ ավել: Կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակ: Հովացման համակարգի հզորությունը՝ նվազագույնը 2700Կտ: Տաքացման համակարգի հզորությունը՝ նվազագույնը 2800Կտ: Փոփոխական հոսանքի մուտքային սնուցումը՝ 220-240 Վ:</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Գույնը՝ սպիտակ կամ մոխրագույն: Ներառյալ տեղադրումը (անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան տեխնիկան, օդորակիչները՝ բարձր հարկերի տեղադրման համար), առաքումը, մոնտաժումը և գործարկումը: Տեղադրման համար՝ ներառյալ անհրաժեշտ խողովակները (երկարությունը առնվազն 3 մետր): Պատվիարտուկի կողմից նշված շենքի պատի շերտը ունի 6-8 սմ պենոպլաստ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/28
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | BERG | BERG | BERG | BERG | Օդորակիչ 9000 BTU հզորությամբ: Աշխատանքային մակերեսը առնվազն 20-28 մ ² : Աշխատանքային ռեժիմը՝ հովացում/տաքացում: Էներգաարդյունավետության դասը՝ առնվազն B: Աղմուկի առավելագույնը մակարդակը՝ 40 դԲԱ-ից ոչ ավել: Կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակ: Հովացման համակարգի հզորությունը՝ նվազագույնը 2700Կտ: Տաքացման համակարգի հզորությունը՝ նվազագույնը 2800Կտ: Փոփոխական հոսանքի մուտքային սնուցումը՝ 220-240 Վ: |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Գույնը՝ սպիտակ կամ մոխրագույն: Ներառյալ տեղադրումը (անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան տեխնիկան, օդորակիչները՝ բարձր հարկերի տեղադրման համար), առաքումը, մոնտաժումը և գործարկումը: Տեղադրման համար՝ ներառյալ անհրաժեշտ խողովակները (երկարությունը առնվազն 3 մետր): Պատվիարտուկի կողմից նշված շենքի պատի շերտը ունի 6-8 սմ պենոպլաստ: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|--|