

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Բի Էն ՍՊԸ-ն «ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/29» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Պատին ամրացվող անվտանգության առաջնային միջոցների ցուցատախտակը պետք է լինի 1 հատ, որի վրա պետք է փակցվեն 220 կՎ, 110 կՎ և 10 կՎ լարման ցուցիչներ, 220 կՎ շարժական հողանցում լրակազմ, դիելեկտրիկ բոտի և ձեռնոց, սաղավարտ, 220 կՎ մեկուսիչ ձող, անվտանգության գոտի: Մեծ ցուցատախտակը պետք է լինի 10 մմ հաստությամբ փայտաթելային սալից՝ 2500մմ x 1500 մմ չափսի, կողքերը 3 սմ լայնությամբ երիզով և ունենա պատին ամրացնելու հարմարանք: Ցուցատախտակի վրա փակցվող բոլոր առաջնային պաշտպանական միջոցների մոտ A4 թղթի վրա պետք է տպված լինի անվանումները և լինի լամինացված: Ցուցատախտակի վրա պետք է փակցվի 220 կՎ լարման ցուցիչ՝ 1 հատ, 110 կՎ լարման ցուցիչ՝ 1 հատ, 10 կՎ լարման ցուցիչ՝ 1 հատ, 220 կՎ շարժական հողանցում լրակազմ, 220 կՎ մեկուսիչ ձող, դիելեկտրիկ բոտի՝ 1 գույգ, դիելեկտրիկ ձեռնոց՝ 1 գույգ, սաղավարտ՝ 1 հատ, անվտանգության գոտի՝ 1 հատ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ցուցատախտակները համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Эйч Би Эн ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «РЭС-ЕЦДЦПДР-23/29» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Крепящаяся на стену информационная таблица первичных мер безопасности должна быть 1 шт., на которой должны быть размещены указатели напряжения 220 кВ, 110 кВ и 10 кВ, комплект переносного заземления 220 кВ, диэлектрические боты и перчатки, каска, изолирующая штанга 220 кВ, пояс безопасности. Большая вывеска должна быть из древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 10 мм, размером 2500 мм x 1500 мм, бока с шириной края от 3 см и должна иметь возможность крепления на стену. Около всех первичных мер защиты, размещаемых на информационной таблице, должны быть напечатаны наименования на бумаге формата А4 и заламинированы. На таблице должны быть закреплены: указатель напряжения 200 кВ - 1 шт., указатель напряжения 110 кВ - 1 шт., указатель напряжения 10 кВ - 1 шт., комплект переносного заземления 220 кВ, изолирующая штанга 220 кВ, диэлектрические боты - 1 пара, диэлектрические перчатки - 1 пара, каска - 1 шт., пояс безопасности - 1 шт. Перевозку и разгрузку товара осуществляет Продавец. Таблички согласовать с Заказчиком.</p>