

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏՆՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դիզելային Գեներատորներ 100 ԿՎտ	Տեխնիկական բնութագիր Նոմինալ հզորությունը-100/125 կՎտ/կՎա, վառելիքի տեսակը-դիզել, շարժիչի բազային ելքային հզորությունը՝ 121 կՎտ, լարումը-400/230, ելքային հոսանքի հաճախությունը-50հց, հզորության գործակիցը-0.8cosφ, թողարկման համակարգը-Էլեկտրական՝ 24վ- թվով 2 հատ 72Ա հզորության մարտկոցով, մարտկոցի լիցքավորիչ, փոխանջատիչ- քառաբևեռ, պահուստի ավտոմատ համակարգով՝ ՊԱՄ համակարգ (ABP), հովացման համակարգը-ջրային, հովացման հեղուկի ջեռուցման համակարգ, ձայնամեկուսիչ պատյան, կառավարման համակարգ-մոնիթորինգի միջոցով մոդուլային, ֆազերի քանակը-3, շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 7.01, վառելիքի բաքի ծավալը՝ նվազագույնը 153լ, արդյունավետ խլացուցիչ՝ տեղադրված պատյանի ներսում: Դիզելային գեներատորը լինի ձայնամեկուսիչ պատյանով: Դիզելային գեներատորի տեղափոխությունը և նախատեսվող տարածքում տեղադրումը, ինչպես նաև անհրաժեշտ ավտոմատ անջատիչների և Նյութերի (Էլեկտրական մալուխ, հաղորդալար, այլ սարքեր) օգնությամբ միացումը Էներգոհամակարգին և փորձարկումը ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում իրականացվում է մատակարարի կողմից և ներառվում է դիզելային գեներատորի գնի մեջ: Դիզելային գեներատորը նոր է և գործարանային փաթեթավորմամբ: Գործարանային երաշխիքը և երաշխիքային սպասարկումը՝

12 ամիս միացման և փորձարկումից հետո, որի ընթացքում խափանվելու դեպքում դիզելային գեներատորը վերանորոգվում է կամ փոխարինվում է նորով մատակարարի կողմից: Ետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն: ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական հիմնարկների հասցեները և դիզելային գեներատորների քանակները Հավելված 1 N ՔԿ հիմնարկների անվանումը Գտնվելու վայրը (հասցեն) Դիզելային գեներատորների քանակը /հատ/ 1. ՀՀ ԱՆ «Վանաձոր» ՔԿՀ Լոռու մարզ ք. Վանաձոր, Տավրոսի 20 1 2. ՀՀ ԱՆ «Արթիկ» ՔԿՀ Շիրակի մարզ Հառիճ համայնք 1 3. ՀՀ ԱՆ «Սևան» ՔԿՀ Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան 1 4. ՀՀ ԱՆ «Աբովյան» ՔԿՀ Կոտայքի մարզ, ք.Աբովյան 2-րդ արդյունաբերական թաղ, թիվ 30/1 1 5. ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» ՔԿՀ Ք. Երևան, Նուբարաշենի խճուղի 2 1 Ընդամենը 5

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТНМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	товарный знак	технические характеристики
1	Дизельные генераторы 100 кВт	Номинальная мощность-100/125 кВт/кВА, тип топлива-дизельное топливо, базовая выходная мощность двигателя-121 кВт, напряжение-400/230, частота выходного тока-50 Гц, коэффициент мощности-0,8 cosφ, система вывода-электрическая, 24 В-С 2 батареями емкостью 72 а, зарядное устройство переключатель-четырёхполюсный, с автоматической резервной системой: система РАР (AVR), система охлаждения-вода, система подогрева охлаждающей жидкости, звукоизоляционный корпус, система управления-модульная с мониторингом, количество фаз-3, рабочий объем двигателя: 7.01, Объем топливного бака: минимум 153 л, эффективный глушитель, установленный внутри корпуса. Дизельный генератор в звукоизолированном корпусе. Транспортировка и установка дизель-генератора в предполагаемом районе, а также подключение к энергосистеме и тестирование в уголовно-исполнительных учреждениях Министерства юстиции Республики Армения с помощью необходимых автоматических выключателей и материалов (электрокабель, провода, другие устройства) с помощью дизель-генератора осуществлено подключение разделенных по предпочтительным направлениям электроснабжения к энергосистеме пенитенциарных учреждений МВД РА с помощью дизель-генератора осуществлено подключение разделенных по предпочтительным направлениям электроснабжения к энергосистеме пенитенциарных

		<p>учреждений МВД РА осуществляются поставщиком и включаются в цену дизельного генератора. дизель-генератор новый и в заводской упаковке. Заводская гарантия и гарантийное обслуживание: минимум 12 месяцев после подключения и тестирования, в течение которых дизельный генератор ремонтируется или заменяется поставщиком на новый в случае выхода из строя Возможность постгарантийного обслуживания. Адреса уголовно-исполнительных учреждений Министерства юстиции Республики Армения и количество дизельных генераторов Приложение 1 N Название УИ учреждений</p> <p>Местоположение (адрес) Количество дизель-генераторов /шт./ 1. УИУ «Ванадзор» МЮ РА Лорийская область г. Ванадзор, Ул. Тавроса 20 1 2. УИУ «Артик» МЮ РА С. Арич Ширакской области 1 3. УИУ «Горис» МЮ РА Котайкская область, г. Раздан 1 4. УИУ «Абовян» МЮ РА Котайкская область, г.Абовян 2-й Промышленный район, № 30/1 1 5. УИУ «Нубарашен» МЮ РА г. Ереван, нубарашенское шоссе 2 1 Итого 5</p>
--	--	--